

Số (N^o): 4751-K7/KT2

Ngày/Date of issue: 16/8/2018

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: **GIÁP BUỘC CỎ SỨ ĐÔI ACX240mm²**
Hãng sản xuất: PLP - USA (Sản xuất tại Indonesia)
2. Khách hàng/Client: - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI
- CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
Hợp đồng số: 1007/HĐMB/PCLĐ-LK/02-2018 ngày 10/07/2018
3. Địa chỉ/Address: /
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 27/7/2018
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing: từ ngày/from: 04/8/2018 đến ngày/to: 07/8/2018
6. Tình trạng mẫu/State of sample: mẫu lắp với dây AAWBCC 240 mm²
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: DSSF 1206SC
8. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Kiểm tra bên ngoài, kích thước:	K7.HD.04	
	- Bên ngoài		Không khuyết tật
	- Chiều dài, mm		406
02	Thử lực giữ danh định P= 1130 N trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh	AS 1154.3:1985	Mẫu không bị trượt

10. Nhận xét/Comment: Chỉ tiêu 02 đã thử nghiệm của mẫu đã thử nói trên phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo bảng Đặc tính kỹ thuật đính kèm theo Hợp đồng số: 1007/HĐMB/PCLĐ-LK/02-2018 ngày 10/07/2018 giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện Lê Khôi và Công ty Điện lực Lâm Đồng

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7
Head of Technical Division 7


PHAN QUANG CẢNH

KT. GIÁM ĐỐC
Director



PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Ngọc Tú