

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample:

GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI CHO DÂY BỌC 120, 150, 185  
(Đường kính sử dụng: 27,97 – 33,02 mm<sup>2</sup>)  
Hãng sản xuất: PLP - Thái Lan
2. Khách hàng/Client:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI
3. Địa chỉ/Address:

958/28A đường Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

12/10/2016
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

từ ngày/from: 12/10/2016 đến ngày/to: 13/10/2016  
- Mẫu mới, chưa qua sử dụng.
6. Tình trạng mẫu/State of sample:

- Mẫu lắp với dây AAWBCC 185 mm<sup>2</sup>
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

DTTF-1204SC
8. Số lượng mẫu/Quantity:

01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
1	Thử lực giữ (chịu trượt)	AS 1154.3:1985	
	- Tăng tải đến 50% lực giữ đánh định P= 0,348 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh		Mẫu không bị tuột
	- Tăng tải đến 100% lực giữ đánh định P= 0,696 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh		Mẫu không bị tuột
2	Thử lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, kN		0,96

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7

Head of Technical Division 7



PHAN QUANG CẢNH

KT. GIÁM ĐỐC

Director



  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Tạ Ngọc Tú