

KT3-0217BDI8/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

28/02/2018
Page 01/02

1. Tên mẫu : CÁP ĐỒNG TRẦN C 25 mm²
Name of sample
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Mẫu cáp đồng trần có chiều dài 3 m
Description
4. Ngày nhận mẫu : 05/02/2018
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 12/02/2018 - 28/02/2018
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH
Customer 192 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : TCVN 5064 : 1994 & TCVN 5064 : 1994/SĐ1 : 1995
Test method Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02
Test result See page

TRƯỞNG PTN ĐIỆN
HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực.....quyển số...../2018-SCT/BS
Ngày 08 tháng 08 năm 2018
NGUYỄN TẤN TÙNG CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 13 QUẬN 8
Trương Thanh Uyên



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến thử nghiệm (namely submitted sample(s) only).
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT



8. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as TCVN 5064 : 1994 & SĐ1 : 1995	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
8.1. Số sợi đồng / Number of wire	7	7	Đạt Pass
8.2. Số lớp xoắn / Number of layer	1	1	Đạt Pass
8.3. Chiều xoắn lớp ngoài cùng Direction of lay of the external layer	Phải Right	Phải Right	Đạt Pass
8.4. Bội số bước xoắn / Lay ratio • Lớp / Layer 1	10 - 20	14	Đạt Pass
8.5. Số lần bẻ cong sợi đồng Number of bending times for wire	min 6	17	Đạt Pass
8.6. Đường kính sợi đồng / Diameter of wire, mm	2,13 ± 0,02	2,13	Đạt Pass
8.7. Đường kính cáp / Diameter of cable, mm	Không qui định Not specified	6,4	-
8.8. Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, Elongation of wire %	min 1,0	2,1	Đạt Pass
8.9. Suất kéo đứt sợi đồng, Tensile strength of wire N/mm ²	min 380	414	Đạt Pass
8.10. Điện trở một chiều của 1 km dây dẫn ở 20°C, Ω DC resistance of 1 km conductor	max 0,7483	0,6946	Đạt Pass
8.11. Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn, Breaking load of conductor N	min 8990	10,3 x 10 ³	Đạt Pass



TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012
Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298

www.quatest3.com.vn
in-esk@quatest3.com.vn