

KT3-3377AD18/9

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

26/11/2018  
Trang 01/01

1. Tên mẫu : KẸP NGỪNG CÁP CỖ 120 mm<sup>2</sup>  
Công trình: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình “Chống quá tải đường dây hạ thế và TBA khu vực Thành phố Phan Thiết”
2. Số lượng mẫu : 01 (2 cái)
3. Mô tả mẫu : Phụ kiện điện (không ghi nhãn).
4. Ngày nhận mẫu : 16/11/2018
5. Thời gian thử nghiệm : 19/11/2018 - 26/11/2018
6. Nơi gửi mẫu : - CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT  
42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh  
- CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG
7. Phương pháp thử : AS 3766-1990 : SECTION 2  
Mechanical fittings for low voltage aerial bundled cables
8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
7.1. Thử chịu điện áp 4 kV trong 1 min (không mang tải) <ul style="list-style-type: none"> <li>Giữa các ruột dẫn với nhau</li> <li>Giữa ruột dẫn và phần kim loại của kẹp</li> </ul>	Chịu được Chịu được
7.2. Thử tải cơ học, kN <ul style="list-style-type: none"> <li>Tình trạng mẫu sau khi thử</li> </ul>	58,0 Mẫu không hư hỏng

**P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN**

Nguyễn Mừng

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k=2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k=2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam  
Testing: Ng. 7, road No. 1, Bieu Hoa 1 Z, Dong Nai, Vietnam  
CS lut, K1 maul, Cat Lai 1Z, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4374  
Tel: (84-251) 383 6212  
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012  
Fax: (84-251) 383 6298  
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: [www.qlatest3.com.vn](http://www.qlatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-askh@qlatest3.com.vn](mailto:tn-askh@qlatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-askh@qlatest3.com.vn](mailto:tn-askh@qlatest3.com.vn)