

KT3-03688BCK8/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/12/2018
Page 01/01

1. Tên mẫu:
Name of sample KHUNG ĐỒ I SỬ - M1
 2. Số lượng mẫu:
Quantity HỢP ĐỒNG SỐ: 71/PCDN-QLĐTĐH NGÀY 15/11/2018
 3. Mô tả mẫu:
Sample description 01
Xem hình
See figure
- 
4. Ngày nhận mẫu:
Date of receiving 06/12/2018
 5. Ngày thử nghiệm:
Date of testing 10/12/2018
 6. Nơi gửi mẫu:
Customer CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT
42 Đường Vành Đai, Phường 10, Quận 06, TP. Hà Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
TCVN 5878: 2007
 7. Phương pháp thử:
Test method
 8. Kết quả thử nghiệm:
Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>THỬ LỚP PHỦ/COATING THICKNESS</u>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ <i>Average of coating thickness</i> μm	190

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.



Phạm Văn Út

TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Testing: No. 7, road No. 1, Biên Hòa 1 (Z, Dung Nai, Vietnam
CS lot. K1 road, Cai Lai (Z, Dist. 2, H'MC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 3012
Tel: (84-251) 383 6212
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
Fax: (84-251) 383 6298
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.qlatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@qlatest3.com.vn
E-mail: tn-cskh@qlatest3.com.vn