

KT3-3666DI6/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

01/12/2016
Page 01/02

1. Tên mẫu : **ỐNG NỔI AC 70**
Name of sample
2. Số lượng mẫu : 01 (2 cái/ pieces)
Quantity
3. Mô tả mẫu : Ống nổi nhôm (không ghi nhãn/ no marking)
Description
4. Ngày nhận mẫu : 28/11/2016
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 29/11/2016 - 30/11/2016
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TUẤN PHƯƠNG**
Customer **Lô C7/II – Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh**
7. Điều kiện thử nghiệm : + Nhiệt độ môi trường / *Ambient temperature*: $(26 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Test condition + Mẫu do khách hàng chuẩn bị / *Sample is prepared by customer*
(Lắp với dây ABC 95 mm² & ABC 95 mm²/ *Fitted with cables*)
8. Phương pháp thử : - Item 9.1: TCVN 3624 : 1981
Test method Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
- Item 9.2: AS 1154.1 : 1985 SECTION 4
Insulator and conductor fittings for overhead power lines
Part 1: Performance and general requirements
9. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02
Test result *See page*

TRƯỞNG PTN ĐIỆN
HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Nguyễn Tấn Tùng
Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM **Tel:** (84-8) 3829 4274 **Fax:** (84-8) 3829 3012 **Website:** www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai **Tel:** (84-61) 383 6212 **Fax:** (84-61) 383 6298 **E-mail:** qt-dichvutn@quatest3.com.vn



9. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
9.1. Điện trở của mỗi nối / <i>Resistance of connector</i> , $\mu\Omega$	65
9.2. Mỗi nối chịu kéo - Thử độ bền chịu kéo <i>Tension fittings - holding strength test</i>	Đạt Pass
<ul style="list-style-type: none"> Tăng tải đến 50 % lực phá hủy danh định của cáp, vạch dấu để kiểm tra sự trượt <i>Increase the load to 50 % of the nominated failing load of cable, marked on the conductor</i> 	12,1 kN: Chịu được / <i>Withstand</i>
<ul style="list-style-type: none"> Tăng tải đến 90 % lực phá hủy danh định của cáp <i>Increase the load to 90 % of the nominated failing load of cable</i> 	21,7 kN: Chịu được / <i>Withstand</i>
<ul style="list-style-type: none"> Giảm tải đến 85 % lực phá hủy danh định của cáp, duy trì tải này trong 1 min, không trượt quá 3 mm <i>Decrease the load to 85 % of the nominated failing load of cable, held at that tension for 1 min, relative movement not exceed 3 mm</i> 	20,5 kN: Chịu được / <i>Withstand</i>

Ghi chú / Notice:

Lực phá hủy danh định của cáp: 24,1 kN (theo TCVN 5064 : 1994).

The nominated failing load of cable is 24,1 kN (as TCVN 5064 : 1994).

