



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 021KCS0820/91

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 - 06
03/08/2020

- Tên sản phẩm : Dây đồng trần 25 mm².
- Ký hiệu : C 25 mm²
- Số lượng : 40kg.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
Công trình : Đường Xuân Bắc - Bảo Quang.
Địa điểm : Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Hạng mục : Di dời hệ thống điện.
- Phương pháp thử : TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 08CT072005

Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Bề mặt dây dẫn		Đồng đều, không chổng chéo, gãy, đứt đoạn	Đồng đều, không bị chổng chéo, gãy và không đứt đoạn
6.2	Chiều xoắn ngoài cùng		Theo chiều phải	Chiều phải
6.3	Kết cấu	Sợi/mm	7/2,13	7/2,13
6.4	Bội số bước xoắn		10 ÷ 20	15,0
6.5	Đường kính sợi	mm	2,13 ± 0,02	2,140
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của dây dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,7336	0,6922
6.7	Số lần bẻ cong sợi	Lần	min 6	10
6.8	Suất kéo đứt sợi	N/mm ²	min 400	451
6.9	Độ giãn dài tương đối sợi	%	min 1,0	2,0
6.10	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 9.463	11.194

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân