



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 169LA.KCS0820/01

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 - 06
24/08/2020

- Tên sản phẩm : Cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc bán dẫn và cách điện XLPE 24kv, vỏ bảo vệ HDPE.
- Ký hiệu : ACXH 95/16 mm² - 12,7/22(24)kv MSNB: 08B01E2021
- Số lượng : 2.970m.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 & TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995 và 6518/EVN SPC-KT.
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị	Mức qui định 6518/EVN SPC-KT	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	29,1
6.2	Chiều dày vỏ bọc nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ	mm	min 1,0	1,25
6.3	Chiều dày bán dẫn nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ	Sợi	min 0,0635	1,00
6.4	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn <ul style="list-style-type: none">Số sợi nhômSố sợi thép		6 1	6 1
6.5	Đường kính sợi Nhôm Thép	mm	min 4,50 ± 0,05 min 4,50 ± 0,08	4,501 4,503
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,3007	0,2987
6.7	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 33.369	39.630
6.8	Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none">Giá trị trung bìnhGiá trị nhỏ nhất	mm	min 5,50 min 5,00	5,50 5,46
6.9	Thử thấm thấu nước dọc lõi dây dẫn.		Không thấm thấu	Đạt

- Kết luận thử nghiệm: Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo 6518/EVN SPC-KT.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân