

BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY**(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa và sử dụng ngày..... tháng.....năm 2020)****Công trình: Đường dây trung thế & TBA 1 pha 100kVA - 12,7/0,23 kV hộ Hứa Xuân Tiến****Địa điểm: Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai**

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
			DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIẢM	
I	Phần móng và tiếp địa						
	Móng bê tông trụ đơn 12m	Móng	1	1		-	
	Ximăng (PC40)	kg	0,252	0,252			
	Cát vàng	m3	0,565	0,565			
	Đá 1x2	m3	1,049	1,049			
03.4113	Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95	m3	1,28	1,28			
04.1203b	Đổ bê tông mác M150 đá 1x2	m3	1,19	1,19			
	Tiếp địa lắp lại trụ 12m	Bộ	1	1			
	Cáp đồng trần M25mm2	kg	2,24	2,24			
	Cọc tiếp đất P 16- 2,4m + kẹp cọc mạ đồng	bộ	1	1			
	Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2	cái	2	2			
	Ốc siết cáp cỡ 25mm2	cái	2	2			
05.7001	Kéo dây tiếp địa	mét	10	10			
05.8103	Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3	cọc	1	1			
	Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới	Trụ	1	1		-	
	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực	trụ	1	1			
	Vật liệu dựng trụ	trụ	1	1			
05.5402	Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới	trụ	1	1			
III	Phần xà, néo			-		-	

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
			DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIẢM	
	Bộ xà composite 0,8m bắt FCO	Bộ	1	1	-	-	
	Xà composite 110x800x5	cái	1	1			
	Thanh chống Composite 10x40x720	cái	1	1			
	Boulon 16x150+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	Boulon 16x400+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	Lắp xà đỡ $\leq 25\text{kg}$	bộ	1	1			
IV	Phần dây, sứ và phụ kiện			-		-	
a	Phần trung thế 1 pha XD mới	Tbộ	1	-	-	1	
5 m	Cáp nhôm lõi thép AC-50/8	kg	1,0	1,0			
5 m	Cáp 24KV ACX 50mm2	mét	5	5			
	<i>Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T</i>	bộ	2	2			
	Khóa néo dây cỡ dây 50	cái	2	2			
	Móc treo chữ U	cái	2	2			
	Boulon mắt 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2	cái	2	2			
	<i>Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào trụ : CDT ply-T</i>	chuỗi	2	2			
	Sứ treo polymer	chuỗi	2	2			
	Giáp nứu dừng dây bọc ACX50	cái	2	2			
	Móc treo chữ U	cái	4	4			
	Boulon mắt 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2	cái	2	2			
04.3007	Kẹp quai 2/0	cái	1	1			
04.3007	Kẹp hotline 2/0	cái	1	1			

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
			DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIẢM	
	Chụp cách điện kẹp quai	Cái	1	1			
	Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2	mét	3	3			
	Dây nhôm buộc	kg	0,02	0,02			
06.6114	Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2	mét	5	5			
06.6114	Kéo dây nhôm bọc cỡ dây 50mm2	mét	5	5			
06.2201	Lắp chuỗi sứ néo Polymer	chuỗi	2	2			
V	Phần thiết bị đường dây trung thế 1 pha XDM			-	-	-	
02.3155	FCO 24kV - 100A	cái	1	1			
	Dây chảy 10K	Sợi	1	1			

GIÁM SÁT THI CÔNG

GIÁM SÁT B

Nguyễn Văn Quả

CHỦ ĐẦU TƯ

Đình Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Anh Tú Đình Minh Trí

CÔNG TY TNHH MTV
THỊNH TOÀN PHÚC
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH
THU LỘC
GIÁM ĐỐC

Hứa Xuân Tiến

Lê Hoàng Linh

Trần Thị Ngọc Thọ