



CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT – 041KCS0818/40

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XỬ**

BM: 8.1 – 06  
13/09/2018

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 25mm<sup>2</sup>, cách điện PVC – 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 25mm<sup>2</sup> – 0,6/1kv
- Số lượng : 33m.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 07B141803

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	11,9
6.2	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	7	7
6.3	Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.4	Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	1,800
6.5	Đường kính ruột dẫn	mm	max 9,1	9,0
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,3870	0,3624
6.7	Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none"><li>Giá trị trung bình</li><li>Giá trị nhỏ nhất</li></ul>	mm	min 1,40 min 1,16	1,45 1,42
6.8	Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 <sup>10</sup>	2,4x10 <sup>12</sup>
6.9	Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

KCS TRƯỞNG



Phạm Trung Pi

Lê Minh Luân