



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 247KCS1119/01

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 - 06  
06/12/2019

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 95 mm<sup>2</sup>, cách điện PVC - 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 95 mm<sup>2</sup> - 0,6/1kv
- Số lượng : 48m.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 - 1: 2013 & TCVN 6612 - 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 11B101922

Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1 Đường kính ngoài	mm	Không qui định	15,9
6.2 Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	19	19
6.3 Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.4 Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	2,520
6.5 Đường kính ruột dẫn	mm	max 12,9	12,5
6.6 Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,1930	0,1862
6.7 Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none"><li>Giá trị trung bình</li><li>Giá trị nhỏ nhất</li></ul>	mm	min 1,60 min 1,34	1,65 1,62
6.8 Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 <sup>10</sup>	2,4x10 <sup>12</sup>
6.9 Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 - 1: 2013 & TCVN 6612 - 2007.

GIÁM ĐỐC

KCS TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Minh Luân

Phạm Trung Sĩ