



**CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH**



TTT - 074LA.KCS0820/04

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 - 06  
24/08/2020

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 50 mm<sup>2</sup>, cách điện XLPE - 24kv, vỏ bảo vệ PVC.
- Ký hiệu : C/XLPE/PVC 50 mm<sup>2</sup> - 24kv. MSNB: 08B02E2010
- Số lượng : 21m.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 - 2: 2013 & TCVN 6612 - 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1 Đường kính ngoài	mm	Không qui định	23,5
6.2 Chiều dày vỏ bọc nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ	mm	min 1,35	1,80
6.3 Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.4 Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	19	19
6.5 Đường kính sợi dẫn		Không qui định	1,801
6.6 Đường kính ruột dẫn	mm	max 9,1	9,0
6.7 Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	mm	max 0,3870	0,3624
6.8 Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none"><li>Giá trị trung bình</li><li>Giá trị nhỏ nhất</li></ul>	Ω/km	min 5,50 min 4,85	5,50 5,47

7. Kết luận thử nghiệm:  
Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 - 2: 2013 & TCVN 6612 - 2007.

**GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**KCS TRƯỞNG**



*Phạm Hoàng Ân*

*Phạm Trung Sĩ*