



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 112KCS0720/12

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XỬ**

BM: 8.1 - 06
03/08/2020

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 25 mm², cách điện PVC - 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 25 mm² - 0,6/1kv.
- Số lượng : 40m.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
Công trình : Đường Xuân Bắc - Bảo Quang.
Địa điểm : Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Hạng mục : Di dời hệ thống điện.
- Phương pháp thử : AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 07B162009

Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1 Đường kính ngoài	mm	Không qui định	8,9
6.2 Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	7	7
6.3 Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.4 Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	2,140
6.5 Đường kính ruột dẫn	mm	max 6,6	6,4
6.6 Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,7270	0,6834
6.7 Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none">Giá trị trung bìnhGiá trị nhỏ nhất	mm	min 1,20 min 0,98	1,25 1,22
6.8 Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 ¹⁰	2,3x10 ¹²
6.9 Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân