

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-3124ADI7/11

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

13/12/2017 Trang 01/02

1. Tên mẫu

: KEP DÙNG CÁP ABC 4x50,70,95 mm²

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận

lưới điện hạ thế nông thôn huyện Tuy Phong năm 2017"

2. Số lượng mẫu

:01

3. Mô tả mẫu

: Kẹp ngừng 4x50/70/95 mm² (giấy dán trên mẫu)

4. Ngày nhận mẫu

: 24/11/2017

5. Thời gian thử nghiệm

: 07/12/2017 - 13/12/2017

6. Nơi gửi mẫu

: - CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT

42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

- CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử

: AS 3766 - 1990 SECTION 2

Mechanical fittings for low voltage aerial bundled cables

8. Kết quả thử nghiệm

: Xem trang 02/02

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN

Nguyễn Mừng

TL. GIÁM ĐỐC TRƯ**ỎNG PHONG** THỬ NGHIỆM

TRUNG TÂM

KỸ THUẬY
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

CHẤT LƯỢNG 3

Nguyễn Tấn Tùng

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

 Head Office:
 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM
 Tel: (84-28)
 3829 4274
 Fax: (84-28)
 3829 3012
 Website: www.quatest3.com.vn

 Testing:
 7 Road I, Biên Hòa I Industrial Zone, Đồng Nai
 Tel: (84-251)
 383 6212
 Fax: (84-251)
 383 6298
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0 BH10 (12/2016) M03/1 - TTTN09

N/A: không áp dụng. Not applicable KT3-3124ADI7/11

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NG VÀ CƠN TEST REPORT

13/12/2017 TRUNG TÂM Trang 02/02 KŸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3

8. Kết quả thử nghiệm

Tên chỉ tiêu		Kết quả thử nghiệm
8.1. Thử chịu điện áp 4 kV trong 1 min (khi không t	nang tải) :	
 Giữa các ruột dẫn với nhau 		Chịu được
 Giữa các ruột dẫn và phần kim loại của kẹp)	Chịu được
8.2. Thử tải cơ học,	kN	43,0
 Tình trạng mẫu sau khi thử 		Mẫu không hư hỏng





