



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 080LA.KCS0820/18

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XỬ**

BM: 8.1 - 06
03/08/2020

1. Tên sản phẩm : Dây nhôm trần lõi thép 50/8.0 mm².
2. Ký hiệu : AS 50/8.0 mm² MSNB: 08LH012017
3. Số lượng : 20kg.
4. Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
Công trình : Đường Xuân Bắc - Bảo Quang.
Địa điểm : Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Hạng mục : Di dời hệ thống điện.
5. Phương pháp thử : TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.
6. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Bề mặt dây dẫn		Đồng đều, không chong chéo, gãy, đứt đoạn	Đồng đều, không bị chong chéo, gãy và không đứt đoạn
6.2	Chiều xoắn ngoài cùng		Theo chiều phải	Chiều phải
6.3	Kết cấu	Sợi/mm	6/3,20+1/3,20	6/3,20+1/3,20
6.4	Bội số bước xoắn		10 ÷ 15	14,5
6.5	Đường kính sợi Nhôm Thép	mm	3,20 ± 0,04 3,20 ± 0,07	3,202 3,201
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của dây dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,5951	0,5875
6.7	Số lần bẻ cong sợi Nhôm	Lần	min 8	11
6.8	Suất kéo đứt sợi Nhôm Thép	N/mm ²	min 165 min 1.274	190 1.550
6.9	Độ giãn dài tương đối sợi Nhôm Thép	%	min 1,7 min 4,0	2,0 6,0
6.10	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 17.112	21.725

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.



KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân