

ĐI NGÃ BA GIA RAY

ĐI TP HCM

NHÁNH RÈ BÀU SEN DÂY  
3AC70+AC50

050  
F

LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐC 2,2 K  
ĐC 2,2 K  
2DT  
068

COMPOSITE 2,4m  
3FCO  
2DT  
069

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐC 2,2 K  
ĐC 2,2 K  
2DT  
070

LT12m-F540  
M12  
ĐL 2,1 Đ  
I  
071

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐC 2,2 K  
2DT  
072

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐL 2,1 K  
IG  
073

LT12m-F540  
M12  
ĐL 2,1 Đ  
I  
074

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐL 2,1 K  
IG  
075

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐL 2,1 K  
IG  
076

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐL 2,1 K  
IG  
077

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐL 2,1 K  
IG  
078

LT12m-F540  
M12  
ĐL 2,1 Đ  
I  
079

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐL 2,1 K  
IG  
080

2LT12m-F540  
M12 BT ĐÔI  
ĐL 2,1 K  
IG  
081

TBA  
ĐÔI GIA MĂNG  
S = 3P-3x50kVA

DÂY 3ACX50HH + AC50 HH

DÂY 3ACXH50 + AC50

## CHÚ THÍCH

ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ HIỆN HỮU

ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ XDM

TRỤ BTLT 12M HIỆN HỮU

TRỤ BTLT 12M-F540 XDM



MÓNG BÊ TÔNG ĐÔI BTBT 12-F540

MÓNG BÊ TÔNG ĐƠN BTBT 12-F540

TIẾP ĐỊA LẬP LẠI XDM


BỘ NEO DG XDM

TBA 3P- 320kVA XDM



TBA  
CTY CP ĐT PHÚ AN  
S = 3P-560kVA

THỎA HIỆP ĐỊA PHƯƠNG  
CHỦ TỊCH



			<b>CÔNG TRÌNH:</b> XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THỂ 3P & TBA 3P-560kVA 22/0,4kV CTY CP TM DV ĐT PHÚ AN.		
P.Giám đốc	TRẦN QUANG NINH		<b>BẢN VẼ:</b>		
Thiết kế	NGUYỄN ĐỨC TÀI		<b>SƠ ĐỒ MẶT BẰNG</b>		
Vẽ	ĐOÀN QUỐC HÙNG		02/2020	Tỷ lệ:	TKBVTC
				BV. Số:	Số BV:
				01	12