

KT3-03688BCK8/1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

10/12/2018  
Page 01/01

1. Tên mẫu: **KHUNG ĐỒ I SỬ - M1**  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu: **HỢP ĐỒNG SỐ: 71/PCDN-QLĐTĐH NGÀY 15/11/2018**  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu: **01**  
*Sample description*  
**Xem hình**  
*See figure*
4. Ngày nhận mẫu: **06/12/2018**  
*Date of receiving*
5. Ngày thử nghiệm: **10/12/2018**  
*Date of testing*
6. Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT**  
*Customer*  
**42 Đường Vành Đai, Phường 10, Quận 06, TP. Hà Chí Minh**  
**CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**  
**TCVN 5878: 2007**
7. Phương pháp thử:   
*Test method*
8. Kết quả thử nghiệm:   
*Test results*



Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<b><u>THỬ LỚP PHỦ/COATING THICKNESS</u></b>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ <i>Average of coating thickness</i>	190

**P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.**

  
**Phạm Văn Út**

**TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information*

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam  
Testing: No. 7, road No. 1, Biên Hòa 1 (Z, Dung Nai, Vietnam)  
CS lot. K1 road, Cai Lai (Z, Dist. 2, H'MC', Vietnam)

Tel: (84-28) 3829 3012  
Tel: (84-251) 383 6212  
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012  
Fax: (84-251) 383 6298  
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: [www.qlatest3.com.vn](http://www.qlatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@qlatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@qlatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@qlatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@qlatest3.com.vn)

KT3-00348BCK8/4

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## TEST REPORT

22/02/2018  
Page 01/01

- Tên mẫu : **KHUNG ĐỖ 2 SỬ - M2**  
*Name of sample*
- Số lượng mẫu: **01**  
*Quantity*
- Mô tả mẫu : **Xem hình**  
*Sample description*
- Ngày nhận mẫu: **09/02/2018**  
*Date of receiving*
- Ngày thử nghiệm: **13/02/2018**  
*Date of testing*
- Nơi gửi mẫu: **- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT  
42 Đường Vành Đai, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh  
- CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**  
*Customer*
- Phương pháp thử: **TCVN 5878:2007 Lớp phủ không từ trên chất nền từ**  
*Test method*
- Kết quả thử nghiệm : **Đo chiều dày lớp phủ - Phương pháp từ**  
*Test results*



Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<b>THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST</b>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ <i>Average of coating thickness</i>	215

**P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.**



**Phạm Văn Út**

**TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**



**Nguyễn Văn Tùng**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.

4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.

Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn

Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn



KT3-00348BCK8/5

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

22/02/2018  
 Page 01/01

1. Tên mẫu : **KHUNG ĐỒ 3 SỬ**  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu: **01**  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu : **Xem hình**  
*Sample description*
4. Ngày nhận mẫu: **09/02/2018**  
*Date of receiving*
5. Ngày thử nghiệm: **13/02/2018**  
*Date of testing*
6. Nơi gửi mẫu: **- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT  
 42 Đường Vành Đai, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh  
 - CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**  
*Customer*
7. Phương pháp thử: **TCVN 5878:2007 Lớp phủ không từ trên chất nền từ**  
*Test method*
8. Kết quả thử nghiệm : **Đo chiều dày lớp phủ - Phương pháp từ**  
*Test results*



Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<b>THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST</b>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ <i>Average of coating thickness</i>	205

**P.TRƯỞNG PTN CƠ KHI**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.**

  
**Phạm Văn Út**

**TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được tích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin. *Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.  
 Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, QL, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn  
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn



K13-04715ACK8/55

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**


26/11/2018  
Page 01/01

1. Tên mẫu : Rack 4 sứ  
Name of sample

Công trình: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Chống quá tải đường dây hạ thế và TBA khu vực Thành phố Phan Thiết"

2. Số lượng mẫu: 01  
Quantity

3. Mô tả mẫu: Xem hình  
Sample description See picture



4. Ngày nhận mẫu: 16/11/2018  
Date of receiving

5. Ngày thử nghiệm: 23/11/2018  
Date of testing

6. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT  
Customer 42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử: TCVN 5878:2007  
Test method

8. Kết quả thử nghiệm:  
Test results

Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
<b>THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST</b>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ Average of coating thickness	155

**P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL**  
**TESTING LAB.**

Phạm Văn Út

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu đo khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.  
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
3. N/A: không áp dụng. / Not applicable  
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
5. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam  
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 Iz, Dong Nai, Vietnam  
C5 lot, K1 road, Cai Lân Iz, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274  
Tel: (84-251) 383 6212  
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012  
Fax: (84-251) 383 6298  
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.qltest3.com.vn  
E-mail: tn-cskb@qltest3.com.vn  
E-mail: tn-cskb@qltest3.com.vn