



Số (Nº): 1006-K7/KT2

Ngày/Date of issue: 21/3/2019

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of sample: **GIÁP BUỘC CỎ SỨ ĐÔI COMPOSITE CHO DÂY NHÔM BỌC 70mm² (CÓ BỌC BÁN DẪN)**
Hãng sản xuất: PLP- Indonesia
- Khách hàng/Client: **- CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI**
- CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP
Hợp đồng số: 51/2019/HĐ-PCĐT-LEKHOI-SXKD ngày 27/02/2019
- Địa chỉ/Address: /
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 12/3/2019
- Ngày thử nghiệm/Date of testing: từ ngày/from: 15/3/2019 đến ngày/to: 19/3/2019
- Tình trạng mẫu/State of sample: Mẫu mới, chưa qua sử dụng
Mẫu lắp với dây AAWBCC 70 mm²
- Ký hiệu mẫu/Mark of sample: DSSF 1203SC
- Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu (M1)
- Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Kiểm tra bên ngoài, kích thước:	K7.HD.04	
	- Bên ngoài		Không khuyết tật
	- Chiều dài, mm		362
02	Thử lực giữ danh định P= 520 N trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh	AS 1154.3:1985	Mẫu không bị tuột

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7
Head of Technical Division 7

PHAN QUANG CẢNH

KT.GIÁM ĐỐC
Director



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Trung