



CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 221KCS0719/01

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XỨNG**

BM: 8.1 – 06
22/07/2019

- Tên sản phẩm : Cáp nhôm lõi thép 50/8.0 mm², cách điện XLPE – 12,7/22(24)kv, chống thấm dọc lõi dây dẫn.
- Ký hiệu : ACX 50/8.0 mm² – 12,7/22(24)kv MSNB: 07B171917
- Số lượng : 6.000m
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 – 2:2013 ; TCVN 6612 – 2007; IEC 60502-2 : 2005.
- Kết quả thử nghiệm :

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	20,7
6.2	Màn chắn ruột dẫn	mm	Không qui định	PET
6.3	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi		
	• Số sợi nhôm		6	6
	• Số sợi thép		1	1
6.4	Đường kính sợi Nhôm	mm	min 3,20 ± 0,04	3,201
	Thép		min 3,20 ± 0,07	3,202
6.5	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,5951	0,5854
6.6	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 17.112	20.860
6.7	Chiều dày cách điện	mm		
	• Giá trị trung bình		min 5,50	5,55
	• Giá trị nhỏ nhất		min 4,85	5,48
6.8	Thử thấm thấu nước dọc lõi dây dẫn.		Không thấm thấu	Đạt

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 – 2:2013 ; TCVN 6612 – 2007;
IEC 60502-2 : 2005.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS, TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân