

## TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

## KT3-3124ADI7/8 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

13/12/2017 Trang 01/02

1. Tên mẫu

: COSSE ÉP Cu-Al 95 mm<sup>2</sup>

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Căi tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận

lưới điện hạ thế nông thôn huyện Tuy Phong năm 2017"

2. Số lương mẫu

: 01

3. Mô tà mẫu

: Đầu cosse ép đồng – nhôm 95 mm<sup>2</sup>.

4. Ngày nhận mẫu

: 24/11/2017

5. Thời gian thử nghiệm

: 07/12/2017 - 13/12/2017

6. Nơi gửi mẫu

: - CÔNG TY TNIHI LIÊN MINH PHÁT

42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

- CÔNG TY CÓ PHẦN BỆ TỔNG LY TÂM NHA TRANG

Điều kiên thử nghiêm : + Nhiệt đô môi trường: (26 ± 2) °C

+ Mẫu dược lắp với dây ABC 95 mm<sup>2</sup>

8. Phương pháp thử

: TCVN 3624: 1981

Các mối nối tiếp xúc diên - Quy tắc nghiêm thu và phương pháp thử

9. Kết quả thử nghiệm

: Xem trang 02/02

P. TRUÔNG PTN ĐIỆN

TL, GIÁM ĐỐC TRUÖNG PHONG THỬ NGHIỆM

TRUNG TÂM KY THUÂT HEN CHUẨN ĐỘ LƯỚNG CHẤT LƯƠNG 3

Ngưyễn Tấn Tung

N/A: không ấp dụng. Not applicable

Nguyễn Mừng

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu nhy chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Text results are valid for the namely submitted sample(s) only
 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thứ nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bữn của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quanest 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yếu cấu của nơi gửi mẫu. J Name of sa

4. Độ không độm bào do mở rộng môc hược tính với k = 2, mức tin cây 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin. Ustimated expanded universainty of invasurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com,vn 7 Road 1, Bien Hoa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn Testing:

KT3-3124ADI7/8 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THO TÂM

TRUNG TÂM Trang 02/02 TIÊU CHUẨN DO LƯỜNG CHấT LƯƠNG

9. Kết quả thử nghiệm

Tên chỉ tiệu		Kết quả thứ nghiệm
9.1. Diện trở của mối nối,	μΩ	15
9.2. Thử phát nóng ở 415 A	520	
<ul> <li>Độ tăng nhiệt của mối nổi,</li> </ul>	°C	20
<ul> <li>Tình trạng mẫu sau khi thừ</li> </ul>		Mẫu không hư hỏng
9.3. Thử ngắn mạch ở 9,9 kA trong 2 s		
<ul> <li>Độ tăng nhiệt của mối nối,</li> </ul>	°C	54
<ul> <li>Tình trạng mẫu sau khi thử</li> </ul>		Mẫu không hư hỏng



13/12/2017



