



**CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH**



TTT-256KCS0619/15

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.2.4 – 06
10/06/2019

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 300 mm², cách điện PVC – 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 300 mm² – 0,6/1kv
- Số lượng : 150m
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 05B031605

| | Tên chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Mức qui định | Kết quả thử nghiệm |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 6.1 | Đường kính ngoài | mm | Không qui định | 27,3 |
| 6.2 | Loại ruột dẫn | | Cấp 2 | Cấp 2 |
| 6.3 | Số sợi tối thiểu của ruột dẫn | Sợi | 61 | 61 |
| 6.4 | Đường kính sợi dẫn | mm | Không qui định | 2,501 |
| 6.5 | Đường kính ruột dẫn | mm | max 23,1 | 22,5 |
| 6.6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C. | Ω/km | max 0,0601 | 0,0580 |
| 6.7 | Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none"> Giá trị trung bình Giá trị nhỏ nhất | mm | min 2,40 min 2,06 | 2,40 2,37 |
| 6.8 | Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C | Ω.cm | min 10 ¹⁰ | 2,5x10 ¹² |
| 6.9 | Thử điện áp AC trong 5 phút | KV | 3,5 | Đạt |

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng An

Phạm Trung Sĩ