

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI  
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ

Số: 638 /ĐLCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Mỹ, Ngày 14 tháng 09 năm 2020

**LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN**  
**Từ 21/09/2020 (thứ hai) đến 27/09/2020 (Chủ nhật)**

**A/ PHẦN CẮT ĐIỆN:**

STT	NGÀY, GIỜ CẮT ĐIỆN		ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	NỘI DUNG CÔNG TÁC	TUYẾN, PHÂN ĐOẠN CẮT ĐIỆN	KHU VỰC MẤT ĐIỆN	SAIDI	SAIFI
<b>I</b>	<b>21/09/2020</b>		<b>Thứ 2</b>					
1	07h30	11h30	Cty TNHH Thu Lộc	- Thi công ĐTXD: Thay dây hạ thế sau TBA Sông Ray 8A.	- Cắt MCCB + FCO TBA Sông Ray 8A.	Áp 6, Xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 8A).	0.7072	0.0029
2	12h30	16h30	Cty TNHH Thu Lộc	- Thi công ĐTXD: Thay dây hạ thế sau TBA Xuân Tây 10A.	- Cắt MCCB + FCO TBA Xuân Tây 10A.	Áp 8, Xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 10A).	0.4697	0.002
3	07h30	16h30	Tổ Bảo Trì	- Gắn tụ bù hạ thế.	Không cắt điện.			
<b>II</b>	<b>22/09/2020</b>		<b>Thứ 3</b>					
1	08h00	16h00	Cty TNHH Thu Lộc	- Thi công ĐTXD: Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 1.	- Cắt MCCB + FCO TBA Nam Hà 1.	Áp Nam Hà xã Xuân Bảo (Trạm Nam Hà 1).	3.5781	0.0075
2			Cty TNHH Hoàng Thịnh	- Thi công ĐTXD: Đầu nối đường dây hạ thế sau nâng cấp trạm Nam Hà 1.				
3	07h30	16h30	Tổ Bảo Trì	- Gắn tụ bù hạ thế.	Không cắt điện.			
<b>III</b>	<b>23/09/2020</b>		<b>Thứ 4</b>					
1	08h00	16h00	Cty TNHH Thu Lộc	- Thi công ĐTXD: Thay dây hạ thế sau TBA Nam Hà 3.	- Cắt MCCB + FCO TBA Nam Hà 3.	Áp Nam Hà xã Xuân Bảo (Trạm Nam Hà 3).	3.5042	0.0073
2			Cty TNHH Hoàng Thịnh	- Thi công ĐTXD: Đầu nối đường dây hạ thế sau nâng cấp trạm Nam Hà 3.				
3	07h30	16h30	Tổ Bảo Trì	- Gắn tụ bù hạ thế.	Không cắt điện.			
4	08h00	11h30	Tổ Bảo Trì Tổ Trung Tâm (A. Ninh T. Cường)	- Phát quang nhánh Đỗ Văn Minh.	Không cắt điện.			

M.S.C.N. 34

STT	NGÀY, GIỜ CẮT ĐIỆN		ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	NỘI DUNG CÔNG TÁC	TUYẾN, PHÂN ĐOẠN CẮT ĐIỆN	KHU VỰC MẮT ĐIỆN	SAIDI	SAIFI
5	13h00	16h30	Tổ Bảo Trì Tổ Trung Tâm (A. Ninh T. Cường)	- Phát quang nhánh Xuân Bào 1.	Không cắt điện.			
<b>IV</b>	<b>24/09/2020</b>		<b>Thứ 5</b>					
1	08h00	13h00	Cty TNHH Thu Lộc Tổ Điện Kế	- Thi công ĐTXD: Đầu nối nhánh trung thế và 02 TBA CĐ Xuân Tây 1A, 1B, San tải tách lưới của TBA CĐ Xuân Tây 1 qua 1A, 1B.	- Sa thải 01 TBA CĐ Xuân Tây 1 để cắt 03 FCO nhánh CĐ Xuân Tây 1.	Áp 2 xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 1A, Trạm CĐ Xuân Tây 1).	1.194	0.004
2	07h30	16h30	Cty TNHH Hiếu Bảo	- Thi công di dời lưới điện trung hạ thế phục vụ công tác làm đường của UBND Huyện.	Sa thải 02 TBA Tân Hạnh 15,16 để cắt 03 FCO nhánh Tân Hạnh 15,16	Áp Tân Hạnh xã Xuân Bào (Trạm Tân Hạnh 15, 16)	0.4633	0.0009
3	07h30	16h30	Tổ Bảo Trì	- Làm tiếp địa LA.	Không cắt điện.			
4	07h30	16h30	Tổ Bảo Trì Tổ Trung Tâm (Anh Lâm Minh Đức)	- Phát quang nhánh trung thế Thừa Đức 8.	Không cắt điện.			
<b>V</b>	<b>25/09/2020</b>		<b>Thứ 6</b>					
1	07h30	12h00	Cty TNHH Thu Lộc Tổ Điện Kế	- Thi công ĐTXD: Đầu nối nhánh trung thế Thoại Hương 3,4. Di dời TBA Thoại Hương 4.	Sa thải các TBA sau FCO nhánh Thoại Hương 3,4 để cắt FCO nhánh Thoại Hương 3,4.	Áp Thoại hương xã Xuân Đông (Trạm Thoại Hương 3, 4, 4A).	1.1214	0.0037
2	13h30	16h30	Cty TNHH Thu Lộc Tổ Điện Kế	- Thi công ĐTXD: Đầu nối nhánh trung thế Xuân Tây 19A. San tải tách lưới sau TBA Xuân Tây 19.	- Sa thải các TBA sau FCO nhánh Xuân Tây 19 để cắt FCO nhánh Xuân Tây 19.	Áp 12 xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 19, 15B).	0.6069	0.002
3	08h00	12h00	Cty TNHH Hoàng Thịnh Tổ Điện Kế	- Thi công ĐTXD: Di dời TBA Thừa Đức 8 từ trụ 087 về trụ 089. - Cấy TBA Thừa Đức 8B 3x50kVA, đầu nối hạ thế.	- Sa thải các TBA sau nhánh Áp 8 Thừa Đức để cắt FCO nhánh Áp 8 Thừa Đức 1.	Áp 8 xã Thừa Đức.	2.0846	0.0087
				- Thi công phần hạ thế của TBA Thừa Đức 8B.	- Cắt MCCB + FCO Trạm Thừa Đức 8B.			
4	08h00	16h30	Đội QLV	- Huấn luyện thao trường tại kho Điện lực Long Khánh	Không cắt điện.			
<b>VI</b>	<b>26/09/2020</b>		<b>Thứ 7</b>					
1	07h30	12h00	Cty TNHH Thu Lộc Tổ Điện Kế	- Thi công ĐTXD: Đầu nối nhánh trung thế Thừa Đức 11A. San tải tách lưới hạ thế sau TBA Thừa Đức 11.	- Sa thải các TBA sau nhánh Thừa Đức 11 để cắt 01 FCO nhánh Thừa Đức 11.	Áp 3 xã Thừa Đức (Trạm Thừa Đức 11).	0.248	0.001
<b>VII</b>	<b>27/09/2020</b>		<b>Chủ Nhật</b>					

32744-0,  
DIỆN LỰC  
CẤM MỸ  
TNHH 1  
DIỆN LỰC  
ÔNG N  
MỸ - T. Đ



STT	NGÀY, GIỜ CẮT ĐIỆN		ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	NỘI DUNG CÔNG TÁC	TUYẾN, PHÂN ĐOẠN CẮT ĐIỆN	KHU VỰC MẮT ĐIỆN	SAIDI	SAIFI
VII	27/09/2020		Chủ Nhật					
1	07h30	13h30	Cty TNHH Hoàng Thịnh	- Thi công ĐTXD: Nâng cấp lưới hạ thế Xuân Mỹ 8.	- Cắt MCCB +FCO TBA Xuân Mỹ 8.	Áp Đồng Tâm xã Xuân Mỹ (Trạm Xuân Mỹ 8).	0.5779	0.0016

**B/ PHẢN GIỮ ĐIỆN ƯU TIÊN:**

Trân Trọng./.

**Nơi nhận:**

- P. Kinh Doanh Công Ty (báo cáo);
- Ban Giám Đốc (để biết);
- Phòng KD, P.KH-KT, Đội QLVHĐD&TBA, P.TH (thực hiện);
- Lưu: VT, P. KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thiêm



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI  
**ĐIỆN LỰC CẨM MỸ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /ĐLCM

Cẩm Mỹ, Ngày tháng 09 năm 2020

**LỊCH CẮT ĐIỆN TUẦN BỔ SUNG**  
**Từ 21/09/2020 (thứ hai) đến 27/09/2020 (Chủ nhật)**

**A/ PHẦN CẮT ĐIỆN:**

STT	NGÀY, GIỜ CẮT ĐIỆN		ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	NỘI DUNG CÔNG TÁC	TUYẾN, PHÂN ĐOẠN CẮT ĐIỆN	KHU VỰC MẤT ĐIỆN	SAIDI	SAIFI
<b>I</b>	<b>21/09/2020</b>		<b>Thứ 2</b>					
1	08h00	10h00	Cty TNHH Hoàng Thịnh	- Thi công ĐTXD: Đầu nối nhánh Nhân Nghĩa 6C, san tải tách lưới TBA Nhân Nghĩa 6B.	- Sa thải các TBA sau nhánh Nhân Nghĩa 6B để cắt 01FCO nhánh Nhân Nghĩa 6B.	Áp 9 xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 6B, 6C).		
2	08h30	10h30	Tổ Bảo Trì Tổ Điện Kế	- Tăng dung lượng TBA Xuân Đông 8 từ 160kVA lên 250kVA. - Thay MCCB trạm.	- Cắt MCCB + FCO TBA Xuân Đông 8 + Tháo Hotline trạm.	Áp Cọ Dầu 2, Xã Xuân Đông (Trạm Xuân Đông 8).		
3	13h30	15h30	Tổ Bảo Trì Tổ Điện Kế	- Tăng dung lượng TBA Lò Than 3 từ 160kVA lên 250kVA. - Thay MCCB trạm.	- Cắt MCCB + FCO TBA Lò Than 3+ Tháo Hotline trạm.	Áp Lò Than xã Bảo Bình (Trạm Lò Than 3).		
<b>II</b>	<b>22/09/2020</b>		<b>Thứ 3</b>					
1	08h00	10h00	Tổ Bảo Trì Tổ Điện Kế	- Tăng dung lượng TBA Xuân Đường 3A từ 250kVA lên 400kVA. - Thay MCCB trạm	- Cắt MCCB + FCO TBA Xuân Đường 3A+ Tháo Hotline trạm.	Áp 1 xã Xuân Đường (Trạm Xuân Đường 3A).		
2	13h30	15h30	Tổ Bảo trì Tổ Điện Kế	- Hoán chuyển TBA Xuân Đường 3A qua Xuân Đường 3.	- Cắt MCCB + FCO TBA Xuân Đường 3 + Tháo Hotline trạm.	Áp 1 xã Xuân Đường (Trạm Xuân Đường 3).		
<b>III</b>	<b>27/09/2020</b>		<b>Chủ Nhật</b>					
1	14h30	16h30	Cty TNHH Hoàng Thịnh	- Thi công ĐTXD: Nâng cấp lưới hạ thế Nhân Nghĩa 11.	- Cắt MCCB +FCO TBA Nhân Nghĩa 11.	Áp 8 xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 11).		

**B/ PHẦN GIỮ ĐIỆN ƯU TIÊN:**

Trần Trọng./.

Nơi nhận:

- P. Kinh Doanh Công Ty (báo cáo);
- Ban Giám Đốc (để biết);
- Phòng KD, P.KH-KT, Đội QLVHĐD&TBA, P.TH (thực hiện);
- Lưu: VT, P. KH-KT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Thiêm**