

BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN TRẠM BIẾN ÁP

(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày..... tháng.....năm 2019)

Công trình: Đường dây trung thế & TBA - 3P-250kVA 22/0,4kV Công ty Cổ phần XNK Thuận Phát

Địa điểm: Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

STT	SHĐM	TÊN CẤU KIỆN	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ	
				DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS/TĂNG	PS/GIẢM		
		A.PHẦN THIẾT BỊ							
1	01.1415	Máy biến áp 22/0,4kV- 250kVA	máy	1	1				
2	02.5114	LA 18kV 10kA	cái	3	3				
3	02.8402	MCCB 3 cực 690V - 400A - 50KA	cái	1	1				
4	02.8534	Tủ tụ bù hạ thế 90kVAr	tủ	1	1			A cấp	
5		Biến dòng 600V - 400/5A	cái	3	3			Điện lực cấp	
6	05.5104	Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A	cái	3	1		2	Điện lực cấp	
		B. PHẦN VẬT LIỆU							
1		Đà đặt MBA	Bộ	1	1				
		Gồm có:							
		Đà U160x68x5x2800 đỡ MBA: 2 cái	kg	104.098	104.098				
		Đà U100x46x4.5x400 : 4 cái	kg	10.852	10.852				
		Đà U100x46x5x800 : 2 cái	kg	10.852	10.852				
		Boulon 16x400VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	10	10				
		Boulon 16x400+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2				
		Boulon 16x350+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	12	12				