

BẢNG KÊ TRỤ ĐƯỜNG DÂY 1 PHA

Công trình: Đường dây trung thế & TBA 1 pha 100kVA - 12,7/0,23 kV hộ Hứa Xuân Tiến

Địa điểm: Xã Xuân Phú - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

	Cáp 24KV ACX 50mm2	Khoảng cách NC, XDM	Hình thức trụ hiện hữu	Hình thức trụ thiết kế	Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công	Móng bê tông trụ đơn 12m	Tiếp địa lặp lại trụ 12m	Bộ đà composite 0,8m	Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào trụ	Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ đơn	Kẹp quai 2/0	Kẹp hotline 2/0	Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2	FCO 24kV - 100A	GHI CHÚ
#REF!	5	5			1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	
040			I	I-DT				1	1	1	1	1	2	1	
001	5	5		DT	1	1	1		1	1					
Tổng cộng	5	5	5		1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

KỸ THUẬT THI CÔNG

Nguyễn Văn Quả

Nguyễn Anh Tú