

DANH SÁCH VẬT TƯ B CẤP ĐƯỢC NGHIỆM THU TẠI CÔNG TRƯỜNG

Công trình: Đường dây trung, hạ thế và TBA Xuân Hiệp 15, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

Xuân Hiệp, ngày tháng năm 2020

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
1	Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 50kVA	máy	3	Shihlin	Shihlin	10983/BB-PXTN 10984/BB-PXTN 10985/BB-PXTN	21/05/2020	Đạt
2	FCO 24kV - 100A	cái	6	Chance	Cty TNHH TM SX & TM Khanh Nguyên	10015/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
3	LA 18kV 10kA	cái	3	Cooper	Cty TNHH TM SX & TM Khanh Nguyên	10018/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
4	Sứ đứng 24KV	cái	91	Minh Long	Minh Long	10014/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
5	Sứ treo polymer	chuỗi	31	Tuấn Ân	Tuấn Ân	10052/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
6	MCCB 3 cực 400V -250A - 35KA	cái	1	LS	Cty TNHH thương mại Thái Sơn Nam	10013/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
7	Cáp đồng bọc CV120	mét	54	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	10021/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
8	Cáp đồng bọc CV11 (2m)	mét	2	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	10020/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
9	Cáp CVV 4x4mm2	mét	2.5	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	10022/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
10	Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2	mét	18	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	10019/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
11	Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV ACX50 mm2	mét	4688	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	10017/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
12	Cáp đồng trần M25mm2 (11m)	kg	19.3	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
13	Cáp nhôm lõi thép AC-50/8	kg	144	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty ĐL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
14	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2)	trụ	25	Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức	Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức	/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
15	Boulon 12x150+ 2 long đền vuông D14-50x50x3/Zn	bộ	2	Cty TNHH TM SX & TM Khanh Nguyên	Cty TNHH TM SX & TM Khanh Nguyên	/BB-PXTN	08/05/2020	Đạt
16	Boulon 16x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	nt	nt			Đạt
17	Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	11	nt	nt			Đạt
18	Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	23	nt	nt			Đạt
19	Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	14	nt	nt			Đạt
20	Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	nt	nt			Đạt
21	Boulon 16x400+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	nt	nt			Đạt
22	Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	46	nt	nt			Đạt
23	Boulon 16x500+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	4	nt	nt			Đạt
24	Boulon 16x550+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	4	nt	nt			Đạt
25	Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	13	nt	nt			Đạt
26	Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	5	nt	nt			Đạt
27	Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	5	nt	nt			Đạt
28	Bảng tên trạm	bộ	1	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
29	Băng keo cách điện hạ thế	cuộn	3	nt	nt			Đạt
30	Băng keo cách điện trung thế	cuộn	3	nt	nt			Đạt
31	Bass LI bắt FCO	Bộ	3	nt	nt			Đạt
32	Bass LL bắt FCO và LA	bộ	3	nt	nt			Đạt
33	Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	13	nt	nt			Đạt
34	Bảng báo nguy hiểm trạm	cái	1	nt	nt			Đạt
35	Cổ dê trụ đôi kẹp 1 ống PVC Đ 114 (D230)	Bộ	4	nt	nt			Đạt
36	Cổ dê trụ đôi kẹp 1 ống PVC Đ 114 (D280)	Bộ	2	nt	nt			Đạt
37	Dây chày 6K	Sợi	3	nt	nt			Đạt
38	Dây chày 8K	Sợi	3	nt	nt			Đạt
39	Chụp đầu cực LA	cái	3	nt	nt			Đạt
40	Chụp đầu cực MBA	cái	3	nt	nt			Đạt
41	Chụp kẹp Uquai	bộ	6	nt	nt			Đạt
42	Xà composit 110x80x5- 2400mm (bắt FCO, LA)	thanh	2	nt	nt			Đạt
43	Đầu cosse ép Cu 120mm2 + chụp đầu coss	cái	6	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
44	Đầu cosse ép Cu 25mm2+ chụp đầu coss	cái	6	nt	nt			Đạt
45	Đầu cosse ép Cu 5mm2	cái	6	nt	nt			Đạt
46	Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2+ chụp đầu coss	cái	3	nt	nt			Đạt
47	Chân sứ đứng D20 bọc chì	cái	91	nt	nt			Đạt
48	Cọc tiếp đất P 16- 2,4m + kẹp cọc	bộ	13	nt	nt			Đạt
49	Co 135 độ PVC 114 (45 độ)	cái	2	nt	nt			Đạt
50	Co 90 độ PVC 114	cái	2	nt	nt			Đạt
51	Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,1m (3 ốp)	thanh	23	nt	nt			Đạt
52	Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp)	thanh	16	nt	nt			Đạt
53	Dây nhôm A70 buột sứ	kg	1.1	nt	nt			Đạt
54	Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc)	cái	12	nt	nt			Đạt
55	Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng)	cái	17	nt	nt			Đạt
56	Dây buộc cổ sứ SSF (50-70mm2)	cái	6	nt	nt			Đạt
57	Dây buộc đầu sứ TTF (50-70mm2)	cái	56	nt	nt			Đạt
58	Giáp núu dưng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nổi yếm	cái	31	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
59	Gía chùm treo máy biến áp >= 3x50	cái	1	nt	nt			Đạt
60	Kẹp ép WR 189	cái	2	nt	nt			Đạt
61	Kẹp ép WR 279	cái	42	nt	nt			Đạt
62	Kẹp ép WR 419	cái	8	nt	nt			Đạt
63	Keo silicon bít miệng ống 190g/ống	ống	5	nt	nt			Đạt
64	Keo dán ống PVC (100gr)	tuýp	1	nt	nt			Đạt
65	Kẹp hotline 2/0	cái	6	nt	nt			Đạt
66	Khóa néo dây cỡ dây 50	cái	13	nt	nt			Đạt
67	Kẹp quai đầu nóng 2/0	cái	6	nt	nt			Đạt
68	Khâu ven răng ngoài D114	cái	1	nt	nt			Đạt
69	Khâu ven răng trong D114	cái	1	nt	nt			Đạt
70	Móc treo chữ U	cái	58	nt	nt			Đạt
71	Oáng co nhiệt cách điện 24kV D60	m	6	nt	nt			Đạt
72	Ốc xiết cáp	cái	6	nt	nt			Đạt
73	Oác xiết cáp Cu 1/0	cái	6	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
74	Ống PVC D114x4,9mm	m	11	nt	nt			Đạt
75	Uclevis + sứ ống chỉ	bộ	15	nt	nt			Đạt
76	Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,99m	thanh	23	nt	nt			Đạt
77	Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m	thanh	32	nt	nt			Đạt
78	Thanh chống đà Composit dẹp 10x40x920 cho đà 2,4m	thanh	4	nt	nt			Đạt
79	Tủ điện kế hai ngăn 3 pha trạm treo (tủ+cổ dē+bakelit+khóa)	cái	1	nt	nt			Đạt
80	Ximăng	kg	1760	Địa phương	Địa phương			Đạt
81	Cát vàng	m3	3.545	nt	nt			Đạt
82	Đá 1x2	m3	6.38	nt	nt			Đạt

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

.....

.....