STT	Nội dung kiểm tra	Đơn vị	Số lượng	Bản vẽ thi công số	Kết quả kiểm tra
4	Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3	Bộ	03	06, 07, 08	Đạt
5	Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U	bộ	06	06, 07, 08	Đạt
6	Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T	bộ	03	06, 07, 08	Đạt
7	Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU	bộ	18	06, 07, 08	Đạt
8	Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X	bộ	18	06, 07, 08	Đạt
9	Bass LI bắt FCO	Bộ	09	06, 07, 08	Đạt

- b- Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng.
  - Thời gian thi công: Đúng tiến độ.
  - Chất lượng thi công: Đạt yêu cầu.
- c- Những tồn tại kỹ thuật cần xử lý:

Không.

d- Kiến nghị:

Không.

## 6. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hạng mục công trình nói trên để triển khai các công việc tiếp theo.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Phạm Thế Ngữ

Trần Văn Sỹ