

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Xuân Hưng, ngày tháng năm 2019*

**BIÊN BẢN SỐ : 10**  
**NGHIỆM THU ĐẦU NỐI ĐƯỜNG DÂY**

**Công trình: Đường dây trung thế & TBA - 3P-250kVA 22/0,4kV Công ty Cổ phần  
XNK Thuận Phát**

**1. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2019.

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2019.

Tại: Hiện trường công trình.

**2. Địa điểm xây dựng:**

Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai.

**3. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:**

a- Đơn vị giám sát: **Công ty TNHH MTV Thịnh Toàn Phúc**

Ông: Phạm Thế Ngữ

Chức vụ: Giám sát thi công

b- Nhà thầu thi công: **Công ty TNHH Thu Lộc**

Ông: Trần Văn Sỹ

Chức vụ: Giám sát kỹ thuật B

**4. Căn cứ nghiệm thu:**

- *Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;*
- *Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt;*
- *Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;*
- *Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng;*
- *Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm được thực hiện trong quá trình xây dựng;*
- *Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu*

**5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:**

a- Về khối lượng đã thực hiện:

STT	Nội dung kiểm tra	Bản vẽ thi công số	Kết quả kiểm tra
1	<b>Đầu nối trung thế vào đường dây trung thế hiện hữu:</b>	03, 04	<b>Đạt</b>
	Kẹp ép WR cỡ dây 50mm <sup>2</sup> : 12 cái.		
	Kẹp quai 2/0 + chụp cách điện: 9 bộ.		
	Kẹp hotline 2/0: 9 cái.		
	Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm <sup>2</sup> : đầu nối FCO: 27 mét.		
	Bass LI bắt FCO: 3 Bộ.		