



TACACO

**CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH**



TTT-152KCS0319/05

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.2.4 – 06

01/03/209

- Tên sản phẩm : Dây đồng trần 25 mm<sup>2</sup>.
- Ký hiệu : C 25 mm<sup>2</sup>
- Số lượng : 500kg.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5064 – 1994 & TCVN 5064 – 1994/SD 1 – 1995.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB:09X01260

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Bề mặt dây dẫn		Đồng đều, không chống chéo, gãy, đứt đoạn	Đồng đều, không bị chống chéo, gãy và không đứt đoạn
6.2	Chiều xoắn ngoài cùng		Theo chiều phải	Chiều phải
6.3	Kết cấu	Sợi/mm	7/2,13	7/2,13
6.4	Bội số bước xoắn		10 ÷ 20	15,3
6.5	Đường kính sợi	mm	2,13 ± 0,02	2,139
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của dây dẫn ở 20°C	Ω/km	max 0,7336	0,6930
6.7	Số lần bẻ cong sợi	Lần	min 6	10
6.8	Suất kéo đứt sợi	N/mm <sup>2</sup>	min 400	450
6.9	Độ giãn dài tương đối sợi	%	min 1,0	2,0
6.10	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 9,463	11,145

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5064 – 1994 & TCVN 5064 – 1994/SD 1 – 1995.



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Lễ

KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng An