

KT3-2890DI5/2

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**


29/10/2015  
Page 01/02

1. Tên mẫu : ĐÀ COMPOSITE 80x110x5x2400 mm  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu : 01  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu : Thanh đà bằng vật liệu cách điện.  
*Description* ĐÀ COMPOSITE 80x110, EMN
4. Ngày nhận mẫu : 22/10/2015  
*Date of receiving*
5. Thời gian thử nghiệm : 27/10/2015 – 29/10/2015  
*Testing duration*
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN TM - SX THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN NAM  
*Customer* 185A Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : Theo yêu cầu khách hàng  
*Test method* As customer's request
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02  
*Test result* See page

**TRƯỞNG PTN ĐIỆN**  
**HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**VICE DIRECTOR**

TRUNG THỰC BAN SAU DÙNG VUI LÒNG CHẤM DẤU VÀ CHỮ KÝ  
Số chứng thư : 0018  
Ngày : 21-09-2018  
TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 9  
**Nguyễn Tấn Tùng**





**Trương Thanh Sơn**

*Bùi Văn Kiên*

**8. Kết quả thử nghiệm**  
*Test result*

<b>Tên chỉ tiêu</b> <i>Specification</i>	<b>Kết quả thử nghiệm</b> <i>Test result</i>
8.1. Kiểm tra ngoại quan <i>Verification of the appearance</i>	Không rạn, nứt, lớp sơn phủ đều <i>No crack, uniform coating</i>
8.2. Kích thước/ <i>Dimension</i> , mm	
• L	2 402
• d	80
• r	110
• b	5
8.3. Thử lực xiết bulong, <i>Torque test</i>	Nm 100
• Mẫu sau khi thử / <i>Sample after test</i>	Không hư hỏng / <i>Not damaged</i>





KT3-0151BDI7/3

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/02/2017  
Page 01/02

1. Tên mẫu : THANH CHỒNG COMPOSITE 40x10 – 0,92 m  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu : 01 (2 cái/ pieces)  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu : Thanh chồng bằng vật liệu cách điện.  
*Description* Mẫu có niêm phong của Công ty Điện lực An Giang.
4. Ngày nhận mẫu : 09/02/2017  
*Date of receiving*
5. Thời gian thử nghiệm : 13/02/2017 – 14/02/2017  
*Testing duration*
6. Nơi gửi mẫu : - CÔNG TY CỔ PHẦN TM - SX THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN NAM  
*Customer* 185A Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh  
- CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG
7. Phương pháp thử : Theo yêu cầu khách hàng  
*Test method* As customer's request
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02  
*Test result* See page

**TRƯỞNG PTN ĐIỆN**  
**HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**VICE DIRECTOR**

Ngày thực 7 4 7 2018  
24-07-2018  
Nguyễn Tấn Tùng



Phong Thanh Sơn

Bùi Văn Hữu