

BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐƯỜNG DÂY

(Đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa và sử dụng ngày..... tháng.....năm 2020)

Công trình: Đường dây trung thế 22kV & TBA 3P-1000kVA Công ty TNHH MTV Hòn Đất

Địa điểm: Xã Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
			DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIẢM	
I	Phần móng và tiếp địa						
	Móng M12	Móng	1	1			
	Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m	m3	0,353	0,353			
03.4113	Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95	m3	0,18	0,18			
	Móng bê tông trụ đôi 12m	Móng	1	1			
	Ximăng (PC40)	kg	323,63	323,63			
	Cát vàng	m3	0,759	0,759			
	Đá 1x2	m3	1,252	1,252			
	Boulon 16x650VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	1			
	Boulon 16x750VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	1			
03.4113	Đắp đất hố móng, độ chặt k=0,95	m3	1,834	1,834			
03.1013	Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m	m3	0,157	0,157			
04.1203b	Đổ bê tông mác M150 đá 1x2	m3	1,704	1,704			
	Trụ bê tông ly tâm 12m trồng thủ công+cơ giới	Trụ	3	3		-	
	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực	trụ	3	3			
05.5402	Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới	trụ	3	3			
III	Phần xà, nèo			-		-	
	Bộ xà đơn L75x75x8 dài 1,66m: X-1,66Đ	Bộ	1	1	-	-	
	Đà 1,66m X-16Đ	Cái	1	1			

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
			DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIẢM	
	Thanh chống dũa 810	cái	2	2			
	Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm	cái	1	1			
	Boulon 16x250+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	4	4			
	Boulon 16x50+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
05.6401	Lắp xà đỡ ≤ 25kg	bộ	1	1			
	Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-Đ - C810 (lắp trụ đơn)	Bộ	1	1	-	-	
	Sắt góc L75 x75 x8 x2200	cái	2	2			
	Sắt góc L50 x50 x5 - 810	cái	4	4			
	Boulon 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	Boulon 16x300VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	Boulon 16x50+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	4	4			
05.6203	Lắp xà nèo ≤ 100kg	bộ	1	1			
	Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K-K - C810 (lắp theo hướng trụ ghép)	Bộ	1	1		-	
	Sắt góc L75 x75 x8 x2200	cái	2	2			
	Sắt góc L50 x50 x5 - 810	cái	4	4			
	Boulon 16x500+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	1			
	Boulon 16x600+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	1			
	Boulon 16x550VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	Boulon 16x50+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	4	4			
05.6203	Lắp xà nèo ≤ 100kg	bộ	1	1			
IV	Phần dây, sứ và phụ kiện			-		-	
1	Phần trung thế 3 pha xây dựng mới	Tbộ					
31 m	Cáp nhôm lõi thép AC-50/8	kg	6,0	6,0			

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
			DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIẢM	
	Cáp 24KV ACXH 50mm2	mét	91,8	91,8			
	<i>Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ đơn</i>	<i>bộ</i>	1	1			
	Khóa néo dây cỡ dây 50	cái	1	1			
	Boulon mắt 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	1			
	<i>Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép</i>	<i>bộ</i>	1	1	-	-	
	Khóa néo dây cỡ dây 70	cái	2	2			
	Boulon mắt 16x550+ 1 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	1			
	<i>Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU</i>	<i>bộ</i>	6	6			
	Sứ đứng 24KV	cái	6	6			
	Chân sứ đứng D20	cái	6	6			
	<i>Bộ cách điện đỉnh+ty sứ đơn : SĐI</i>	<i>bộ</i>	1	1	-	-	
	Sứ đứng 24KV	cái	1	1			
	Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm	cái	1	1			
	Boulon 16x250+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	2			
	<i>Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X</i>	<i>chuỗi</i>	6	6			
	Sứ treo polymer	chuỗi	6	6			
	Móc treo chữ U	cái	12	12			
	Giáp núu dừng dây bọc ACX50	cái	6	6			
	<i>Phụ kiện đầu nối đầu đường dây</i>						
	Dây buộc đầu sứ cỡ dây 50mm2	cái	6	6			
04.3007	Kẹp quai 2/0	cái	3	3			
04.3007	Kẹp hotline 2/0	cái	3	3			
	Ổng nối dây AC-50	cái	3	3			

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG				GHI CHÚ
			DỰ TOÁN	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIẢM	
	Băng keo cách điện trung thế	cuộn	1	1			
06.6114	Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2	km	0,03	0,03			
06.1115	Lắp sứ đứng 24KV	bộ	6	6			
06.2201	Lắp chuỗi sứ néo Polymer	chuỗi	6	6			
06.1211	Lắp rack sứ + sứ ống chỉ	bộ	2	2			

GIÁM SÁT THI CÔNG

GIÁM SÁT B

Nguyễn Văn Quả

CHỦ ĐẦU TƯ

Đinh Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Anh Tú Đinh Minh Trí

CÔNG TY TNHH MTV
THỊNH TOÀN PHÚC
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH
THU LỘC
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

Lê Hoàng Linh

Trần Thị Ngọc Thọ