

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2









Trang/Page: 1/1

Website: quatest2.com.vn; Email: quatest2@quatest2.com.vn

Ngày/Date of issue: 13/3/2018 Số (№): 1134-K7/KT2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample:

GIÁP BUỘC CỔ SỬ ĐỐI CHO DÂY NHÔM BỌC 185mm²

Hãng sản xuất: PLP-USA (Sản xuất tại: Indonesia) - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Hợp đồng số: 023-0118/DTH/SXKD, ngày 30 tháng 01 năm 2018

3. Dia chil/Address:

2. Khách hàng/Client.

4. Ngày nhân mẫu/Date of receiving:

26/2/2018

5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

từ ngày/from: 05/3/2018 đến ngày/to: 09/3/2018

6. Tình trạng mẫu/State of sample:

mẫu mới, chưa qua sử dụng

mẫu lắp với dây ACX 185/24 mm²

7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

DSSF 1204SC

8. Số lương mẫu/Quantity:

01 mẫu

Kết quả thử nghiệm/Test results:

| TT/ Items | CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit | PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods | KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Kiểm tra bên ngoài, kích thước: | | |
| 8 | - Bên ngoài | K7.HD.04 | Không khuyết tật |
| | - Chiều dâi, m | m | 396 |
| 02 | Thử lực giữ danh định P= 680 N trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | AS 1154.3:1985 | Mẫu không bị tuột |

10.Nhận xét/Comment: Các chỉ tiêu đã thử nghiệm của mẫu đã thử nói trên phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo bảng Đặc tính kỹ thuật đính kèm theo Hợp đồng số: 023-0118/DTH/SXKD, ngày 30 tháng 01 năm 2018 giữa Công ty Cổ phần Thiết bị điện Lê Khôi và Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.

- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỚNG PHÒNG KỸ THUẬT 7

Head of Technical Division 7

PHAN QUANG CẢNH

