



Số:
0390.CTTL.20/01

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

29/04/2020
Trang: 1/1

- Tên sản phẩm : SÚ ỐNG CHỈ NHỎ
- Mã hiệu sản phẩm : ML-SOC1.
- Số lượng : **100** cái.
- Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH THU LỘC
- Địa chỉ : 215 HÙNG VƯƠNG, KP.4, TT GIA RAY, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI
- Tên công trình :
- Thiết bị thử nghiệm : Thiết bị thử cao thế 600 kV.
- Tiêu chuẩn thử nghiệm : ANSI C29.1-1976; TCVN 7998-1: 2019 (IEC 60383-1: 1993)
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Mức qui định	Kết quả
1	Ngoại quan. (100% lô)	TCVN 7998-1: 2019 (IEC 60383-1: 1993)	Đạt
2	Điện áp phóng điện tần số công nghiệp (01 mẫu)	+ Trạng thái khô: 20 kV + Trạng thái ướt: 15 kV	Đạt Đạt

KẾT LUẬN : Số lượng **100** cái sứ đạt yêu cầu nêu trên.

NGƯỜI THỬ NGHIỆM
TRẦN MINH QUỐC
PHẠM TRUNG GIAN

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

Lê Bảo Toàn



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
HUỲNH VĂN HỒNG

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của PTN Điện - Cơ Minh Long 2.
This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Electrical - Mechanical laboratory Minh Long 2
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of sample and customer are written as customer's request.