

KT3-1436ADI8

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

06/06/2018  
Trang 01/02

1. Tên mẫu : **HỘP PHÂN PHỐI 9 CỰC**  
**MÃ HIỆU: HPP 9-32-M, HÃNG SX: TUẤN ÂN/ VIỆT NAM**  
**ĐƠN VỊ SỬ DỤNG: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG**  
**HĐ SỐ: 03-18/PCHG-TA, NGÀY 27/03/2018**
2. Số lượng mẫu : 01
3. Mô tả mẫu : Hộp điện bằng vật liệu cách điện, TUẤN AN.  
Mẫu có niêm phong của Công ty Điện lực Hậu Giang.
4. Ngày nhận mẫu : 22/05/2018
5. Thời gian thử nghiệm : 23/05/2018 - 06/06/2018
6. Nơi gửi mẫu : - **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN ÂN**  
**71 Tên Lửa, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh**  
- **CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG**  
**503 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 1, Vị Thanh, Hậu Giang**
7. Phương pháp thử : IEC 60439-5 : 2006  
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies  
Part 5: Particular requirements for assemblies for power distribution in networks
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02

**P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN**  
**Nguyễn Mừng****TL. GIÁM ĐỐC**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.  
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.  
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.  
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.  
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: [www.quatest3.com.vn](http://www.quatest3.com.vn)  
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## TEST REPORT

06/06/2018

Trang 02/02

## IEC 60439-5 : 2006

Điều	Yêu cầu - Thử nghiệm	Kết quả - Ghi chú	Nhận xét
8.2.7	Cấp bảo vệ IP 43	Thử theo IEC 60529 : 2001	Đạt
	• Bảo vệ chống vật rắn xâm nhập IP 4X	Que thử có đường kính 1,0 mm không xâm nhập vào bên trong	Đạt
	• Bảo vệ chống nước xâm nhập IP X3	Nước không vào	Đạt
8.2.101.2.1	Kiểm tra chịu lực va đập	Thử va đập bằng bi thép với năng lượng va đập 20 J	-
	❖ Ở nhiệt độ (10-40) °C		Đạt
	• Kiểm tra IP34D	Que thử có đường kính 2,5 mm và nước không xâm nhập vào bên trong	Đạt
	• Kiểm tra hoạt động của cửa và khóa	Mẫu không hư hỏng	Đạt
	• Kiểm tra vỏ hộp bằng vật liệu cách điện	Mẫu không hư hỏng	Đạt
	❖ Ở nhiệt độ -25 °C	Trung tâm Kỹ thuật 3 chưa có thiết bị thử thích hợp	-

Ghi chú:

Đạt : Kết quả thử thỏa mãn yêu cầu.

Không đạt : Kết quả thử không thỏa mãn yêu cầu.

N/A : Không áp dụng cho mẫu thử.

(-) : Thông tin bổ sung, không yêu cầu nhận xét.

QUATEST3



### TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

#### QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM  
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012  
 Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298

www.quatest3.com.vn  
 tn-cskh@quatest3.com.vn