

KT3-05481ACK7/12

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

04/12/2017
 Page 01/01

1. Tên mẫu : Ty neo 16 x 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 mm

Name of sample

Gói thầu: Cung cấp VITB và thi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phân phối ở các khu vực tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn huyện Tuy Phong năm 2017"

2. Số lượng mẫu: 01

Quantity

3. Mô tả mẫu : Mẫu là ty neo Ø 16 mm x 2,4 m

Sample description

The as-received sample is anchoring rod

4. Ngày nhận mẫu: 24/11/2017

Date of receiving

5. Ngày thử nghiệm: 04/12/2017

Date of testing

6. Nơi gửi mẫu:

Customer

- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT

42 Vĩnh Đại, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

- CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử : TCVN 5878:2007

Test method

8. Kết quả thử nghiệm:

Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ <i>Average of coating thickness</i>	260

P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
DEPUTY HEAD OF MECHANICAL
TESTING LAB.

Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của mỗi gửi mẫu/ *Name of sample and customer are written as customer's request.*
 4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn