

CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT-198KCS0319/15

PHIẾU KIỂM NGHIỆM XUẤT XƯỞNG

BM: 8.2.4 - 06 08/03/2019

MSNB: 09X291504

1. Tên sản phẩm

: Dây thép trần 50 mm².

2. Ký hiệu

: S 50 mm²

3. Số lượng

: 300kg.

4. Đơn vị yêu cầu

: CÔNG TY TNHH THU LỘC.

5. Phương pháp thử

: TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SD 1 - 1995.

6. Kết quả thử nghiệm:

	ixet qua thu ngmem.			
	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức quị định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Bề mặt dây dẫn		Đồng đều, không chồng chéo, gãy, đứt đoạn	Đồng đều, không bị chồng chéo, gãy và không đứt đoạn
6.2	Chiều xoắn ngoài cũng		Theo chiều phải	Theo chiều phải
6.3	Kết cấu	Sợi/mm	7/3,05	7/3,05
6.4	Bội số bước xoấn • Lớp 1		14 ÷ 28	17.5
6.5	Đường kính sợi		3,05 ± 0,07	3,065
6.6	Suất kéo đứt sợi	N/mm ²	Min 1.274	1.562
6.7	Độ giãn dài tương đối sợi	%	min 4,0	6,0
6.8	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 65.143	76.654

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng TCVN 5064 = 1994 & TCVN 5064 = 1994/SĐ 1 - 1995.

CÔNG TY

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THƯƠNG THÀNH

THỊ THỊ THỤNG THÀNH

THỊ THỤNG THÀNH

THỊ TẬN TẬI

KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-2469DI6/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

16/03/2016 Page 01/02

1. Tên mẫu

: CÁP THÉP TRẦN S 50 mm²

Name of sample

2. Số lượng mẫu Quantity

:01

3. Mô tả mẫu

: Đoạn cáp thép dài 3 m

4. Ngày nhận mẫu Date of receiving

Description

: 05/03/2016

5. Thời gian thứ nghiệm: 05/03/2016-15/03/2016

Testing duration

6. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY TNHH SX-TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH

192 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

7. Phương pháp thử Test method

: TCVN 5064: 1994 & TCVN 5064: 1994/SĐ1: 1995 Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02

Test result

See page

TRUÖNG PTN ĐIỆN HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC VICE DIRECTOR

Nguyễn Tấn Tùng



1. Các kết quả thờ nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu đo khách hàng gửi đến. Tast results are valid for the namely submitted sample (s) only

2. Không được trích sao một phấn phiếu kết quả thử nghiệm này nóu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

Tên mấu, tên khách hàng được ghi theo yên câu của nơi gửi mấu/Name of tample and customer are written as customer's reques

4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước họng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách bằng có thể liên hệ theo địa chi dưới để biết thêm thống tio. Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level, Please contact Quatest 3 at the below address for further information

N/A: không ấp đụng, Not applicable KT3-2469DI6/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỦ NGHIỆ TEST REPORT



8. Kết quả thử nghiệm Test result

	Tên chỉ tiêu Specification		Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
8.1.	Số sợi thép / Number of steel wire		19
8.2.	Chiều xoắn lớp ngoài cùng Direction of lay of the external layer		Phải Right
8.3.	Bội số bước xoắn / Lay ratio		
	• Lớp thép / Steel layer 1		19
	• Lớp thép / Steel layer 2		14
8.4.	Đường kính sợi thép / Diameter of steel wire,	mm	1,85
8.5.	Độ giãn dài tương đối của sợi thép, Elongation of steel wire	%	5,4
8.6.	Úng suất khi giãn 1 % của sợi thép, Tensile stress of steel wire at 1 % elongation	N/mm ²	$1,41 \times 10^3$
8.7.	Suất kéo đứt của sợi thép, Tensile strength of steel wire	N/mm²	$1,55 \times 10^3$
8.8.	8.8. Độ bền chịu uốn của sợi thép / Winding test for steel wire		Đạt / Pass
8.9.	Khối lượng lớp mạ kẽm / Mass of zinc coating,	g/m ²	253
8.10	. Lực kéo đứt của toàn bộ dây, Breaking load of conductor	N	79.3×10^3

Ghi chú / Notice:

TCVN 5064: 1994 không có mức qui định đối với cáp thép có qui cách như trên.





TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3