

KT3-4132ADI9/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

26/12/2019
Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : **ỐNG BỌC CÁCH ĐIỆN CHO DÂY 50-150 mm²**
MÃ HIỆU: SH-36.OT, VẬT LIỆU: SILICONE
NHÀ SX: CÔNG TY TNHH SX TM DV SONG HÀO
2. Số lượng mẫu
Quantity : 01
3. Mô tả mẫu
Description : Phụ kiện điện, SH-36.OT
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 23/12/2019
5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 24/12/2019 – 26/12/2019
6. Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TNHH SX TM DV SONG HÀO**
792 ấp Bình Tiên 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An
7. Kết quả thử nghiệm
Test result : Xem trang 02/02
See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.


Nguyễn Mừng

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.


Nguyễn Tấn Tùng

**7. Kết quả thử nghiệm**
Test result

| Tên chỉ tiêu <i>Specification</i> | Phương pháp thử <i>Test method</i> | Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i> |
|---|--|---|
| 7.1. Điện áp đánh thủng, <i>Puncture voltage test</i> kV | ASTM D149 – 97a | 54 |
| 7.2. Khả năng chịu nhiệt 135 °C/ 4 h ^(*) <i>Resistance to heat</i> | TCVN 2284 : 1978 | Mẫu không biến dạng <i>Does not deform</i> |
| 7.3. Khả năng chịu nhiệt 180 °C/ 10 min ^(*) <i>Resistance to heat</i> | TCVN 2284 : 1978 | Mẫu không biến dạng <i>Does not deform</i> |
| 7.4. Khả năng chịu nhiệt 260 °C/ 5 s ^(*) <i>Resistance to heat</i> | TCVN 2284 : 1978 | Mẫu không biến dạng <i>Does not deform</i> |
| 7.5. Độ cứng Shore A / <i>Shore A hardness</i> | ASTM D 2240 - 15 | 55 |
| 7.6. Lực xé rách / <i>Tearing strength</i> , kN/m | ASTM D 624 - 12 | 17,0 |
| 7.7. Chiều dày cách điện, <i>Thickness of insulation</i> mm | TCVN 2284 : 1978 | 3,8 |

Ghi chú : ^(*) : Điều kiện thử theo yêu cầu khách hàng/ *Test condition as customer's request*

QUATEST 3®

KT3-4132ADI9/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

26/12/2019
Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : **ỐNG BỌC CÁCH ĐIỆN CHO DÂY 50-150 mm²**
MÃ HIỆU: SH-36.OT, VẬT LIỆU: SILICONE
NHÀ SX: CÔNG TY TNHH SX TM DV SONG HÀO
2. Số lượng mẫu
Quantity : 01
3. Mô tả mẫu
Description : Phụ kiện điện, SH-36.OT
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 23/12/2019
5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 24/12/2019 – 26/12/2019
6. Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TNHH SX TM DV SONG HÀO**
792 ấp Bình Tiên 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An
7. Kết quả thử nghiệm
Test result : Xem trang 02/02
See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.


Nguyễn Mừng

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.


Nguyễn Tấn Tùng



7. Kết quả thử nghiệm :
Test result

| Tên chỉ tiêu Specification | Phương pháp thử Test method | Kết quả thử nghiệm Test result |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 7.1. Thử cháy theo phương thẳng đứng Vertical burning test | IEC 60695-11-10 : 2003 | Đạt (V-0) Pass |

