

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample:

GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI CHO DÂY BỌC 50,70,95
(Đường kính sử dụng: 23,39 – 27,94 mm²)
Hãng sản xuất: PLP - Thái Lan
2. Khách hàng/Client:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI
3. Địa chỉ/Address:

958/28A đường Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving:

12/10/2016
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing:

từ ngày/from: 12/10/2016 đến ngày/to: 13/10/2016
- Mẫu mới, chưa qua sử dụng.
6. Tình trạng mẫu/State of sample:

- Mẫu lắp với dây AAWBCC 95 mm²
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample:

DTTF-1203SC
8. Số lượng mẫu/Quantity:

01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

| TT Items | CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit | PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results |
|-------------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Thử lực giữ (chịu trượt) | AS 1154.3:1985 | |
| | - Tăng tải đến 50% lực giữ danh định P= 0,267 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | | Mẫu không bị tuột |
| | - Tăng tải đến 100% lực giữ danh định P= 0,534 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh | | Mẫu không bị tuột |
| 2 | Thử lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, KN | | 0,91 |

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7

Head of Technical Division 7



PHAN QUANG CẢNH



GIÁM ĐỐC

Director

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Ngọc Tú