

KT3-03566ACK9

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

06/09/2019  
Page 01/01

1. Tên mẫu : **CỌC TIẾP ĐỊA 16 x 2 400**  
*Name of sample*
2. Số lượng mẫu : **01**  
*Quantity*
3. Mô tả mẫu : **Cọc tiếp địa Ø 16 mm, dài 2 400 mm**  
*Sample description*  
**Grounding rod**
4. Ngày nhận thử nghiệm: **29/08/2019**  
*Date of receiving*
5. Ngày thử nghiệm: **06/09/2019**  
*Date of testing*
6. Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TUẤN PHƯƠNG**  
*Customer*  
**Lô C7/II, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh**
7. Phương pháp thử: **TCVN 4392:1986**  
*Test method*
8. Kết quả thử nghiệm :  
*Test results*

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>		Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<b>THỬ LỚP PHỦ / COATING TEST</b>		
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ đồng <i>Average of copper coating thickness</i>	µm	266

**P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**DEPUTY HEAD OF MECHANICAL**  
**TESTING LAB.**

**Phạm Văn Út**

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HEAD OF TESTING LAB.**



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*
3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
*Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information*

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam  
Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam  
C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274  
Tel: (84-251) 383 6212  
Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012  
Fax: (84-251) 383 6298  
Fax: (84-28) 3742 3174

Website: [www.quatest3.com.vn](http://www.quatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)  
E-mail: [tn-cskh@quatest3.com.vn](mailto:tn-cskh@quatest3.com.vn)