

KT3-1340BDI8/4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

22/10/2018
Page 01/01

- Tên mẫu
Name of sample : **ỐNG NỐI CĂNG AC 50**
- Số lượng mẫu
Quantity : **01**
- Mô tả mẫu
Description : **Phụ kiện điện, TUAN PHUONG – OAC – 50**
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : **12/10/2018**
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : **19/10/2018 – 22/10/2018**
- Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TUẦN PHƯƠNG
Lô C7/II - Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh**
- Điều kiện thử nghiệm
Test condition : **+ Nhiệt độ môi trường/ Ambient temperature: $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$
+ Mẫu được lắp với dây AC 50/8 mm² & AC 50/8 mm²
Sample is fitted with cables**
- Phương pháp thử
Test method : **TCVN 3624 : 1981
Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử**
- Kết quả thử nghiệm
Test result :

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
9.1. Điện trở của mỗi nối, <i>Resistance of connector</i>	$\mu\Omega$ 64

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.



Nguyễn Mừng

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Qatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Qatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.qatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@qatest3.com.vn