



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 150LA.KCS0820/01

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 - 06  
24/08/2020

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 240 mm<sup>2</sup>, cách điện PVC - 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 240 mm<sup>2</sup> - 0,6/1kv
- Số lượng : 400m
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 08B02E2019

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	23,4
6.2	Dạng ruột dẫn		Không qui định	nén chặt
6.3	Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.4	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	min 61	61
6.5	Đường kính ruột dẫn	mm	Không qui định	19,0
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,0754	0,0723
6.7	Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none"><li>Giá trị trung bình</li><li>Giá trị nhỏ nhất</li></ul>	mm	min 2,20 min 1,88	2,20 2,16
6.8	Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 <sup>10</sup>	2,3x10 <sup>12</sup>
6.9	Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo AS/NZS 5000.1 & AS/NZS 1125

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

*[Signature]*

Phạm Hoàng Ân