



CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT – 067KCS0818/05

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 – 06
13/09/2018

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 200 mm², cách điện PVC – 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 200 mm² – 0,6/1kv
- Số lượng : 32m
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 08B141804

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	22,5
6.2	Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.3	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	37	37
6.4	Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	2,620
6.5	Đường kính ruột dẫn	mm	max 18,6	18,3
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	Ω/km	max 0,0917	0,0885
6.7	Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none">Giá trị trung bìnhGiá trị nhỏ nhất	mm	min 2,20 min 1,88	2,20 2,17
6.8	Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 ¹⁰	2,6x10 ¹²
6.9	Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

Lê Minh Luân