



Số (N<sup>o</sup>): 5948-K7/KT2

Ngày/Date of issue: 16/10/2018

Trang/Page: 1/1

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: **GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI POLYMER (CÁP BỌC ACX185 mm<sup>2</sup>)**  
Hãng sản xuất: PLP- Indonesia  
Tên công trình: Gói thầu số 2: Thi công sửa chữa lưới điện thuộc huyện Xuyên Mộc, Các công trình sửa chữa lớn lưới điện năm 2018 - đợt 2
2. Khách hàng/Client: **- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUANG VŨ**  
**- CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**  
Hợp đồng số: VT2518018/HĐ-PCBRVT ngày 06/07/2018
3. Địa chỉ/Address:
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 05/10/2018
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing: từ ngày/from: 09/10/2018 đến ngày/to: 10/10/2018
6. Tình trạng mẫu/State of sample: mẫu có niêm phong của Công Ty Điện Lực Bà Rịa - Vũng Tàu
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: DTTF 1204SC
8. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Kiểm tra bên ngoài, kích thước:	K7.HD.04	
	- Bên ngoài		Không khuyết tật
	- Chiều dài, mm		397

#### Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

**TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7**  
Head of Technical Division 7

**PHAN QUANG CẢNH**

**KT.GIÁM ĐỐC**  
Director



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hữu Trung*