

**CÔNG TY TNHH SX – TM DÂY & CÁP ĐIỆN  
TÀI TRƯỜNG THÀNH**



TTT-156KCS0319/06

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM  
XUẤT XỬ**

BM: 8.2.4 – 06  
01/03/2019

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 185 mm<sup>2</sup>, cách điện PVC – 0,6/1kv.
- Ký hiệu : CV 185 mm<sup>2</sup> – 0,6/1kv
- Số lượng : 150m
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 02B141622


	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	21,6
6.2	Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.3	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	37	37
6.4	Đường kính sợi dẫn	mm	Không qui định	2,519
6.5	Đường kính ruột dẫn	mm	max 18,0	17,6
6.6	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C	Ω/km	max 0,0991	0,0944
6.7	Chiều dày cách điện	mm		
	• Giá trị trung bình		min 2,00	2,05
	• Giá trị nhỏ nhất		min 1,70	2,01
6.8	Điện trở suất khối cách điện nhỏ nhất ở 70°C	Ω.cm	min 10 <sup>10</sup>	2,5x10 <sup>12</sup>
6.9	Thử điện áp AC trong 5 phút	KV	3,5	Đạt

- Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 – 1:2013 & TCVN 6612 – 2007.

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

*[Signature]*

Phạm Hoàng Ân