

## TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

KT3-0378ADI9/2

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

25/02/2019 Page 01/02

1. Tên mẫu

: CÁP DUPLEX RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC 2 x 11  $\mathrm{mm}^2$  - 0,6/1 kV NHÀ SX: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT Name of sample

NSX: VIÊT NAM

MANUFACTURER: THINH PHAT REAL ESTATE - CABLES JOINT

STOCK COMPANY

COUNTRY (ORIGINAL): VIETNAM

2. Số lượng mẫu Quantity

: 01

3. Mô tả mẫu Description : Đoạn cáp dài 6 m có cách điện màu xám-đen / A sample of cable 6 m in

length with black-grey insulation.

Nhãn trên mẫu / marking: THIPHA CABLE 2019 - DuCV 2 x 11 mm<sup>2</sup> -

0.6/1 kV

4. Ngày nhận mẫu Date of receiving

: 18/02/2019

5. Thời gian thử nghiệm: 20/02/2019 - 25/02/2019 Testing duration

6. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC - CÁP ĐIỆN THINH PHÁT 144A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

THINH PHAT REAL ESTATE - CABLES JOINT STOCK COMPANY

144A Ho Hoc Lam Street, An Lac Ward, Binh Tan District,

Ho Chi Minh city, Vietnam

7. Phương pháp thử Test method

: IEC 60502-1 : 2009 (Item 8.5 - 8.8 : TCVN 5064 : 1995)

Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um=36 kV)- Part 1: Cables

for rated voltages of 1 kV (Um =1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)

8. Kết quả thử nghiệm

: Xem trang 02/02

Test result

See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỀN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Mừng

1. Các kết quả thừ nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.

 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thừ nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.

Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request

4. Tel mau, tel knach nang duye gin dieo yeu cau cua not gut mau. I isame of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không đám bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cây 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274 Tel: (84-251) 383 6212 Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012 Fax: (84-251) 383 6298 Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

25/02/2019 Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm: Test result

1/3	TOUR	1	
*	TRUNG TÂM KỸ THUẬT	桐	١
משונה	TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG)	New X	I
9	XCHAT LICHUE 2	3	

m^ 12,4A			3.67	CHÂT LIMBE 2			
Tên chỉ tiêu Specification		Mức qui định theo Quality level as	Kết quả thứ nghiệm Test vesidi		Nhận xét <i>Remark</i>		
A. R	UỘT DẪN / CONDUCTOR		IEC 60228 : 2004	Xám Grey	Đen <i>Black</i>		
8.1.	Số sợi dẫn / Number of wire		min 7	7	7	Đạt <i>Pass</i>	
8.2.	Đường kính sợi dẫn, Diameter of wire	mm	Không qui định Not specified	1,39	1,39	-	
8.3.	Đường kính ruột dẫn, Diameter of conductor	mm	Không qui định Not specified	4,2	4,2	-	
8.4.	Điện trở một chiều của 1 km dây c 20°C, DC resistance of 1 km conductor	dẫn ở Ω	Không qui định Not specified	1,613	1,615	-	
8.5.	Số lớp xoắn / Number of layer		Không qui định Not specified	1	1	-	
8.6.	1 0		Không qui định	Phải	Phải	-	
8.7.	Direction of lay of the external lay Bội số bước xoắn / Lay ratio	ver	Not specified Không qui định	Right	Right	_	
	• Lóp / Layer 1		Not specified	14	14		
8.8.	Lực kéo đứt ruột dẫn, Breaking load of conductor	kN	Không qui định Not specified	4,41	4,46	-	
	ÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐIỆN <i>LECTRICAL TEST</i>		IEC 60502-1 : 2009				
8.9.	Diện trở suất khối cách điện, Volume resistivity of insulation  o Ở / At 20°C	Ω.cm	min 10 <sup>13</sup>	$2.1 \times 10^{14}$		Đạt Pass	
	• Ö/At 70°C		min 10 <sup>10</sup>	$2,3 \times 10^{11}$	144000	546.0	
8.10.	Thử điện áp 2,4 kV trong 4 h Voltage test		Chịu được Withstand	Đạt <i>Pass</i>	Đạt <i>Pass</i>	Đạt <i>Pass</i>	
C. C	ÁCH ĐIỆN / <i>INSULATION</i>		IEC 60502-1:2009				
8.11.	Chiều dày cách điện, Thickness of insulation	mm				Đạt <i>Pass</i>	
	• Giá trị trung bình / Average vo	alue	min 1,0	1,1	1,2		
	Giá trị nhỏ nhất / Minimum vo	ılue	min 0,80	1,10	1,06		



## TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn Fax: (84-28) 3742 3174 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn