BẢNG TRỤ ĐƯỜNG DÂY 3 PHA

Công trình: Xây dựng mới TBA 3P-1000kVA Công ty TNHH Đồng Tâm Solar

Địa điểm: Xã Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

Số trụ trung thể hiện hữu	Số trụ trung thế XDM	Khoảng cách XDM	Cộng dồn 3ACXH50 + AC50	CXV50	CXV25	Hình thức trụ hiện hữu	Hình thức trụ thiết kế	ВТLТ 12НН	BTLT 12	M12	M12BT ĐÔI	Tiếp địa Recloser, LBS	Tiếp địa lặp lại trụ 12m	X-com800	X-20DL2/3	X-22K-Đ	X-22K-K	X-com2400	Chuỗi Polymer lắp vào xà	Bộ đỡ dây trung hòa trụ đơn	Bộ khóa néo T.H vào trụ ghép	Bộ khóa néo T.H vào trụ ghép	Dây buộc đầu sứ cỡ dây 50mm2	Kẹp quai 4/0	Hotline 4/0	Nắp chụp kẹp quai	Kẹp ép cỡ 50mm2	Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2	Đầu cosse ép Cu 25mm2	Đầu cosse ép Cu 50mm2	Ông co nhiệt ϕ 60	Băng keo trung thế	FCO200	FCO100	LA 18kV 10kA	LBS	Ghi chú
014						2DT90	3DT	2											2	3		1	2				10					2					
	001	35	35	6			2DTFCO		2		1		1				1	1		6		2					8	3		3		1	3				
	002	35	70	15	1		2DTLBS		1	1		1		1		1				6	1			7	7	7	12		6		6	1		1	6	1	
	003	35	105				2DT		2		1						1		6	6		2	6														
	004	30	135				I		1	1					1				3		1		3														
	005	30	165				I		1	1					1				3		1		3														
	006	30	195				DT		2		1						1			3		1															
TÖNG		195	195	21	1			2	9	3	3	1	1	1	2	1	3	1	14	24	3	6	14	7	7	7	30	3	6	3	6	4	3	1	6	1	

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Nguyễn Văn Quả

Nguyễn Anh Tú