

**QUATEST 3**

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-0632DI2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/05/2018

Page 01/02

1. Tên mẫu
Name of sample : KẸP DỪNG CÁP ABC 4 x 50-95 mm²
DEAD END CLAMP FOR ABC
HỢP ĐỒNG SỐ: 20/HĐMB-ĐLTN-TP, NGÀY 12/04/2018
2. Số lượng mẫu
Quantity : 01
3. Mô tả mẫu
Description : Bộ mẫu gồm 2 kẹp treo cáp ABC 4 x 50-95 mm².
4. Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 02/05/2018
5. Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 11/05/2018 - 15/05/2018
6. Nơi gửi mẫu
Customer : - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TUẤN PHƯƠNG
LÔ C7/II, ĐƯỜNG 2E, KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC,
BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- ĐIỆN LỰC THÔNG NHẤT
7. Kết quả thử nghiệm
Test result : Xem trang 02/02
See page

TRƯỞNG PTN. ĐIỆN
HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

NGUYỄN TÂN TÙNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

**ĐINH VĂN TRƯ**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted samples(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu / Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn

KT3-0632DI2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


TEST REPORT

15/05/2018

Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm :

Test result



Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Thử điện áp 4 kV trong 1 min ở trạng thái không chịu tải Voltage test 4 kV for 1 min without loading	AS 3766 - 1990 SECTION 2	Chịu được Withstand
<ul style="list-style-type: none"> Giữa các ruột dẫn với nhau Between all cores Giữa ruột dẫn và phần kim loại của kẹp Between all cores and the metal parts of strain lamp 		Chịu được Withstand
7.2. Chiều dày lớp mạ / Thickness of zinc coating, μm	TCVN 5408 : 2007	143
7.3. Thử tải phá hủy, kN Failing load test	AS 3766 - 1990 SECTION 2	46,2

6/



QUATEST 3

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-8) 3829 4274
Tel: (84-61) 383 6212

Fax: (84-8) 3829 3012
Fax: (84-61) 383 6298

www.quatest3.com.vn
qt-dichvu@quatest3.com.vn