

KT3-01330CK4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/04/2014
Trang 01/02

1. Tên mẫu : **MÓC TREO CHỮ U**
Hợp đồng số 2013/HĐMB/PCLĐ-BH 2014
2. Số lượng mẫu: 01
3. Mô tả mẫu: Xem hình
4. Ngày nhận mẫu: 11/04/2014
5. Ngày thử nghiệm: 16/04/2014
6. Nơi gửi mẫu: - **CÔNG TY TNHH SX - TM - XD ĐIỆN BÍCH HẠNH**
58 Bình Phú, Khu phố 2, Tam Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- **CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG**
7. Phương pháp thử : - TCVN 4392 :1986 Mạ kim loại – Các phương pháp kiểm tra
- Đo kích thước và thử tải theo yêu cầu khách hàng
8. Kết quả thử nghiệm: Xem trang 02/02

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**Phạm Văn Út****KT. GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC**Trần Thị Mỹ Hiền**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable



8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Mức chất lượng (1)	Kết quả thử nghiệm	Nhận xét
A. KÍCH THƯỚC, mm			
• Đường kính thân móc	-	16,2	-
• Đường kính chốt	-	16,0	-
• Đường kính lỗ chốt	-	17,8	-
• Chiều dài móc	-	109	-
• Chiều rộng móc	-	52,2	-
B. THỬ LỚP PHỦ			
8.1. Chiều dày trung bình lớp mạ, μm	min 80	140	Phù hợp
C. THỬ TẢI			
8.2. Tải trọng phá hủy, kN (kgf)	-	136 (13 900)	-

Ghi chú (1) : Mức chất lượng do Công ty TNHH SX - TM - XD Điện Bích Hạnh cung cấp cho TTKT3 ngày 11/04/2014 theo mục Móc treo chữ U (số thứ tự 4) của Hợp đồng số 2013/HĐMB/PCLĐ-BH 2014


KT3-04096CK4/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

08/09/2014
Trang 01/01

- Tên mẫu : **MÓC TREO CHỮ U – M2**
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ: 2107/ HĐMB/ PCLĐ – BH2014
KÝ NGÀY 21/07/2014
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 03/09/2014
- Ngày thử nghiệm : 05/09/2014
- Nơi gửi mẫu : **- CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH**
486/26A Kha Vạn Cân, KP 9, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
- CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG
- Phương pháp thử : **- TCVN 5878:2007 Lớp phủ không từ trên chất nền từ. Đo chiều dày lớp phủ.**
Phương pháp thử
- Đo kích thước và thử tải theo yêu cầu khách hàng



7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
A. KÍCH THUỐC, mm	
• A	27,8
• B	90
• Ø C	15,7
B. THỬ LỚP PHỦ	
7.1. Ngoại quan	Bề mặt lớp phủ tương đối đều, vài chỗ có vết động xỉ kẽm
7.2. Chiều dày trung bình lớp mạ, µm	100
C. THỬ TẢI	
7.3. Tải trọng phá hủy, kN	117

P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ

Phạm Văn Út



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn