



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT-198KCS0319/15

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.2.4 - 06
08/03/2019


- Tên sản phẩm : Dây thép trần 50 mm².
- Ký hiệu : S 50 mm²
- Số lượng : 300kg.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.
- Kết quả thử nghiệm :

MSNB: 09X291504

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Bề mặt dây dẫn		Đồng đều, không chống chéo, gãy, đứt đoạn Theo chiều phải	Đồng đều, không bị chống chéo, gãy và không đứt đoạn Theo chiều phải
6.2	Chiều xoắn ngoài cùng			
6.3	Kết cấu	Sợi/mm	7/3,05	7/3,05
6.4	Bội số bước xoắn <ul style="list-style-type: none">Lớp 1		14 ÷ 28	17,5
6.5	Đường kính sợi		3,05 ± 0,07	3,065
6.6	Suất kéo đứt sợi	N/mm ²	min 1.274	1.562
6.7	Độ giãn dài tương đối sợi	%	min 4,0	6,0
6.8	Lực kéo đứt toàn bộ dây dẫn	N	min 65.143	76.654

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng TCVN 5064 - 1994 & TCVN 5064 - 1994/SĐ 1 - 1995.



TRẦN TÀI

KCS TRƯỞNG

Phạm Hoàng Ân