

Số (Nº): 4730-K4/6028/KT2-HC2

Ngày/Date of issue: 30/11/2016

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/Name of sample: GIÁP NÚU CHO DÂY BỌC 150
(ĐƯỜNG KÍNH SỬ DỤNG: 28,93-30,79 mm²)
MÃ HIỆU: AND 2895
2. Khách hàng/Client: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI
3. Địa chỉ/Address: 958/28A đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, TP Hồ Chí Minh
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 24/11/2016
5. Ngày thử nghiệm/Date of testing: từ ngày/from: 25/11/2016 đến ngày/to 29/11/2016
6. Tình trạng mẫu/State of sample: Mẫu là 01 giáp núu cho dây bọc 150
7. Ký hiệu mẫu/Mark of sample: -
8. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
9. Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT/ Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
01	Thử tải + Tải trọng thử kN + Tình trạng mẫu sau khi thử -	KT2.K4.TN-004/TT	20,4 Không bị tuột, đứt gãy
02	Thử tải + Tải trọng thử kN + Tình trạng mẫu sau khi thử -	KT2.K4.TN-004/TT	40,8 Không bị tuột, đứt gãy
03	Lực phá hủy kN	KT2.K4.TN-004/TT	46,92

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu khách hàng/The sample, mark, client and contract are named by client's
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến /The test results are valid only for the received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 2 / This test report not be reproduced without the written approval of QUATEST2

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 4
Head of Technical Division 4

Phạm Hồng Sơn

GIÁM ĐỐC
Director



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ta Ngọc Tà

KT2.QT.30/B.05/15.7.2016-(K4/2)