

STT	Nội dung kiểm tra	Bản vẽ thi công số	Kết quả kiểm tra
2	Bộ tiếp địa Trạm biến áp: 1 Bộ Cáp đồng trần M25mm ² : 11.9 kg Cọc tiếp đất Ø 16- 2,4m + kẹp cọc: 10 bộ Kẹp ép WR cỡ dây 50mm ² : bắt lưới TĐ: 2 cái Ốc xiết cáp cỡ 25mm ² : 4 cái Độ chôn sâu đầu cọc đến mặt đất: 0,5 m : 0 Khoảng cách cọc cách cọc: 3 m.: 0	09, 11	Đạt

b- Nhận xét thời gian thi công và chất lượng công việc xây dựng.

- Thời gian thi công: **Đúng tiến độ.**

- Chất lượng thi công: **Đạt yêu cầu.**

c- Những tồn tại kỹ thuật cần xử lý: **Không.**

d- Kiến nghị: **Không.**

6. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hạng mục công trình nói trên để triển khai các công việc tiếp theo.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Phạm Thế Ngữ

Trần Văn Sỹ